



* M U K H S P O 9 3 8 2 8 3 1 *

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bf3
e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 17.7.2024

Spis. zn.: 057117/2024/ZPR/SmT

Č.j. MKH/077094/2024

Vyřizuje: Ing. Tereza Závorková

Telefon: 327 710 265

E-mail: zavorkova@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Lenka Jeníková, nar. 19.2.1965, Benátky 19, Úžice, 285 06 Sázava,
Rudolf Parizek, nar. 11.4.1962, Železiárenská 487, Šaca, Košice, Slovensko

(dále jen "stavebník") dne 27.5.2024 podal žádost o vydání

- povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních – dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona
- společného územního a stavebního povolení dle § 94j odst. 1 stavebního zákona, ke zřízení vodního díla:

domovní čistírna odpadních vod „VHL4 od výrobce VHTECH Czech“ vč. elektro a kanalizační přípojky

na pozemku dle KN st. p. 124, parc. č. 305/4, 305/7 v katastrálním území Radvanice nad Sázavou.

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Úžice
Identifikátor katastrálního území	775843
Název katastrálního území	Radvanice nad Sázavou
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 124, parc. č. 305/4, 305/7 v katastrálním území Radvanice nad Sázavou
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-09-03-1030-0-00
Hydrogeologický rajon	6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	ČOV: 1068386, 709173; akumuláční jímka: 1068384, 709172; vsak: 1068382, 709213

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který je příslušným vodoprávním úřadem podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném do 31.12.2023, v souladu s § 330 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s § 330 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako správní orgán místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, **oznamuje**

podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona **zahájení vodoprávního a společného územního a stavebního řízení** podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona – vypouštění odpadních vod do vod podzemních a § 94j odst. 1 stavebního zákona – povolení stavby čistírny odpadních vod. V souladu s § 140 odst. 1 správního řádu vede vodoprávní úřad společné řízení ve věci žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a o vydání společného územního a stavebního povolení.

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je umístěn v území, ve kterém nebyl vydán územní plán k projednání výše uvedeného vodoprávní úřad v souladu s § 94 m odst. 1 stavebního zákona, dle § 115 odst. 8 vodního zákona nařizuje

veřejné ústní jednání a ústní jednání spojené s ohledáním na místě na

ve středu 28. srpna 2024 v 9:00 hod.

se srazem pozvaných na na pozemku st. p. 124, parc. č. 305/4, 305/7 v katastrálním území Radvanice nad Sázavou.

Účast na místním šetření není povinná, žadatel zajistí vstup na pozemek

Záměr řeší trvalou stavbu domovní čistírny odpadních vod (VHL4 od výrobce VHTECH Czech) na pozemku parc. č. st. p. 124, parc. č. 305/4, 305/7 v katastrálním území Radvanice nad Sázavou za účelem čištění komunálních splaškových odpadních vod produkovaných z rodinného domu umístěného na parc. č. st. 124 v k.ú. Radvanice nad Sázavou. Odpadní voda bude z RD vedena potrubím PVC DN 110 o délce 10,0 m do ČOV umístěné na pozemku parc. č. st. 124 v k.ú. Radvanice nad Sázavou. Z ČOV bude vyčištěná voda vedena potrubím PVC DN 110 o délce 0,5 m do akumulační jímky o velikosti 2 m³. V této jímce budou přečištěné vody zadržovány a využity pro zálivku na pozemku investora. V případě naplnění akumulační jímky budou přečištěné vody vedeny potrubím PVC DN 110 o celkové délce 15,0 m do vsakovacího zářezu (rozměr: 5 x 1,0 x hl.2,0 m).

Možnost vsakování předčištěných odpadních vod do vod podzemních je řádně posouzena v doloženém hydrogeologickém posudku, který zhotovil Mgr. Jiří Štěpán, odpovědný řešitel Mgr. Libor Síla - odborná způsobilost v hydrogeologii č. 2542/2021 v únoru 2024.

▪ **Navrhované množství a jakost vypouštěných odpadních vod:**


Množství vypouštěných odpadních vod:

Q_{prum} (l/sec)	Q_{max} (l/sec)	$Q_{més}$ (m ³ /měsíc)	Q_{rok} (m ³ /rok)
0,005	0,007	17,50	210,0

Emisní limity:

Ukazatel	„m“- mg/l maximální koncentrace
CHSK _{Cr}	150
BSK ₅	40
NL	30
N-NH ₄	20

Umístění DČOV



- V souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona bude vypouštění povoleno **do doby možného napojení na veřejnou kanalizaci, zakončenou centrální ČOV, nejdéle však na dobu 10 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- Není-li u ČOV instalováno měření množství vypouštěných odpadních vod, stanoví se množství vypouštěných odpadních vod podle údajů vodoměru odebrané vody. Není-li vodoměr instalován, použijí se směrná čísla roční potřeby vody.
- **Četnost vzorků odpadních vod bude 2 x ročně** v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky č. 57/2016 Sb., typ vzorku A, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Pokud je ČOV vybavena akumulacím pro vyčištěnou odpadní vodu, umožňující hydraulickou dobu zdržení alespoň 2 hodiny, je možné použití typu vzorku "prostý, jednorázově odebraný".

Vodoprávní úřad upozorňuje účastníky řízení a dotčené orgány, že námitky a závazná stanoviska, popřípadě důkazy mohou uplatnit v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona, § 94m odst. 1 a § 94n odst. 1 stavebního zákona nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Vodoprávní úřad dává účastníkům řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se ke shromážděným podkladům rozhodnutí předmětného řízení do konce místního šetření dne 15. května 2024. Po tuto dobu dává vodoprávní úřad možnost každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí. **Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.**

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v úřední hodiny na adrese Městského úřadu Kutná Hora, odbor životního prostředí, dveře č. 322, v úřední dny, po předchozí telefonické domluvě.

Účastníkem řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních je dle § 115 odst. 1, odst. 4 a odst. 6 vodního zákona pouze žadatel, obec a případně občanské sdružení.

Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci domovní čistírny odpadních vod jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:

- dle § 94k písm. a) stavebník a písm. d) vlastník předmětného pozemku, tj. Lenka Jeníková a Rudolf Parizek,
- dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. obec Úzice,

- dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno tj. Dagmar Dolejší, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Tomáš Kapitán, Jiřina Kapitánová, Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Jiří Petržilka, Jaroslava Petržilková.

Dle § 94m odst. 1 stavebního zákona se konání veřejného ústního jednání oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem.

Poučení:

Účastník řízení je oprávněn podávat námitky týkající se pouze té části řízení, které se přímo dotýká jeho práv (viz uvedené rozdělení okruhu účastníků řízení).

Dle § 94n odst. 3 stavebního zákona **účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení účastníka řízení, a důvody podání námitek.**

Účastník řízení dle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona ve věci společného povolení vodního díla může podle § 94n odst. 3 téhož zákona uplatnit námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.

V souladu s § 52 správního řádu jsou účastníci řízení povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení (například předložit takový hydrogeologický posudek, který by prokázal ovlivnění stávajících vodních zdrojů povolovanou čistírnou odpadních vod).

Obec uplatňuje ve společném řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.

Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

K námitkám, které přesahují rozsah § 94n stavebního zákona (§ 89 odst. 4 a § 114 odst. 1 stavebního zákona), nebo nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

Ing. Tereza Závorková
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora a úřední desce Obecního úřadu Úžice a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup do doby konání veřejného ústního jednání, min. 30 dní.

VYVĚŠENO dne:
Razítko, podpis

SEJMUTO dne:
Razítko, podpis

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Lenka Jeníková, IDDS: zgddj24

Rudolf Parizek, IDDS: bp7a5tk

Dagmar Dolejší, Benátky č.p. 18, Úžice, 285 06 Sázava

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Tomáš Kapitán, Vondroušova č.p. 1159/3, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618

Jiřina Kapitánová, Vondroušova č.p. 1159/3, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618

Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, IDDS: 6n9qny2

Jiří Petržilka, Pod lipami č.p. 2664/5, 130 00 Praha 3-Žižkov

Jaroslava Petržilková, Pod lipami č.p. 2664/5, 130 00 Praha 3-Žižkov

Obec Úžice, IDDS: nwpakry

ostatní

Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbau2

Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, Havlíčkovo náměstí č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1