



V Kutné Hoře dne: 27.11.2019
Spis. zn.: 098078/2019/ZPR/MEL
Č.j. MKH/119244/2019
Vyřizuje: Bc. Libor Mensa
Telefon: 327 710 261
E-mail: mensa@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 2.10.2019 podala

Obec Paběnice, IČO 00640387, Paběnice 16, 285 43 Paběnice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

s c h v a l u j e

podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích:

Kanalizační řád splaškové kanalizace a ČOV pro obec Paběnice

(dále jen "kanalizační řád"), vypracovaný společností VOTAS s.r.o., Krchleby 45, 286 01 Čáslav – Stanislava Hrstková v srpnu 2019 pro provozovatele kanalizace Obec Paběnice.

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Drobné změny či aktualizace kanalizačního řádu budou předkládány písemnou formou vodoprávnímu úřadu na vědomí.
2. V případě podstatných změn podmínek, za kterých byl kanalizační řád vydán, bude vodoprávní úřad požádán o nové schválení kanalizačního řádu.
3. V kap. 7. *Havarijní opatření* na straně 17 bude v seznamu telefonních čísel u Městského úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí opraven, resp. uveden kontakt na vodoprávní úřad **327 710 262** a číslo havarijního telefonu v případě havárie způsobené mimo pracovní dobu vodoprávního úřadu **724 029 111**.
- 4. Kanalizační řád se schvaluje do 31.12.2029**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Paběnice (IČO 00640387), Paběnice 16, 285 43 Paběnice

Odůvodnění:

Dne 2.10.2019 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Kanalizační soustava je tvořena tlakovým systémem hlavních tlakových řadů a navazujících podružných řadů k jednotlivým domovním čerpacím stanicím. Domovní čerpací stanice je sestavena z čerpací šachty a technologické jednotky napájené elektrickou energií z domovního rozvaděče připojované nemovitosti. Technologická jednotka je sestavena z objemového čerpadla PRESSKAN s řezacím zařízením, příslušných armatur a tvarovek v provedení nerez-plast a ovládací automatiky včetně proudového chrániče. Gravitační části přípojek, které jsou vyústěny do domovní čerpací šachty již nejsou součástí veřejného kanalizačního systému. Kanalizační systém je zakončen Biologickou kontejnerovou ČOV.

Kanalizační řád byl vypracován společností VOTAS s.r.o., Krchleby 45, 286 01 Čáslav v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Kanalizační řád byl předložen ve dvou vyhotoveních.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích a vyhlášky č. 428/2001 Sb. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Bc. Libor Mensa
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora a úřední desce Obecního úřadu Paběnice po dobu 15 dní.

VYVĚŠENO dne:
Razítko, podpis

SEJMUTO dne:
Razítko, podpis

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Obec Paběnice, IDDS: jrjakqk
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, IDDS: w2nhuj7