



V Kutné Hoře dne: 23.4.2020

Spis. zn.: 008216/2020/ZPR/POM

Č.j. MKH/037187/2020

Vyřizuje: Ing. Pospíšilová

Dle rozdělovníku

Telefon: 327 710 265

E-mail: pospisilova@mu.kutnahora.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako stavební úřad příslušný k vydání společného povolení podle § 94j odst. 1 stavebního zákona a místně příslušný orgán veřejné správy podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost, kterou dne 26.8.2019 podali

Zdeněk Helige, nar. 26.12.1972, Jateční 353, Kolín III, 280 02 Kolín 2,

Eva Helige, nar. 31.3.1978, Jateční 353, Kolín III, 280 02 Kolín 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 odst. 1 a odst. 6 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu vodního díla

Domovní čistírna odpadních vod TOPAS Plus 5 – 1,2, akumulární jímka

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 119/25 (orná půda) v katastrálním území Hetlín

v rozsahu

a) Povoluje umístění stavby na místě:

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Černíny
Identifikátor katastrálního území	620271
Název katastrálního území	Hetlín
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 119/25
Číselný identifikátor vodního toku	10100165
Název vodního toku	Vrchlice
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-04-01-021
Hydrogeologický rajon	6531 - Kutnohorské krystalinikum
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	rozstřík/závlaha X 1078378; Y 691984
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	DČOV X 1078411; Y 692000

b) Povoluje provedení stavby

Údaje o povolené stavbě:

Čistírna odpadních vod (ČOV)	DČOV TOPAS Plus 5 – 1,2
Druh přiváděných vod (Č 07)	splaškové
Mechanické čištění	primární sedimentace
Biologické čištění	aktivační se zvýšeným odstraňováním dusíku, (nitrifikace-denitrifikace)
Zpracování provozního řádu uloženo	ANO
Akumulační jímka; materiál/objem	betonová/13 m ³
Přívodní potrubí	PVC-KG DN 125 v délce 4 m
Propojovací	PVC-KG DN 100 v délce 2 m
Přívodní napájecí a ovládací kabel ČOV, vzduchové potrubí dmychadla	

Účel a popis stavby:

Čištění splaškových vod z novostavby rodinného domu v DČOV TOPAS Plus 5 – 1,2 a odvádění vyčištěných vod do nové akumulace nádrže o objemu cca 13 m³ a následný rozstřík přečištěných odpadních vod na nezastavěných částech výše uvedeného pozemku.

Umístění stavby:

Stavba ČOV bude umístěna na pozemku parc. č. 119/25 ve vzdálenosti 4,6 m od novostavby domu na stejném pozemku, 29 m od pozemku p.č. 119/29 (cesta) a 11,5 m od hranice s pozemkem p.č. 119/16 vše v katastrálním území Hetlín.

Stanovuje podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby dle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 3 vodního zákona:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb a v souladu s § 24b a § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované společností TopolWater, s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav; odpovědný projektant Ing. Jan Topol – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0002336 v listopadu 2019, ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Stavba bude provedena dodavatelsky, údaje o stavebním podnikateli, o odborném vedení provádění stavby stavbyvedoucím včetně oprávnění k provádění staveb podle § 158 a § 160 stavebního zákona budou předány vodoprávnímu úřadu do zahájení prací.
4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 23.1.2020, zn.: 0101243874:
 - Ve vymezeném zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť NN (střet). Energetické zařízení (podzemní síť do 110 kV) je chráněno ochranným pásmem (1 m po obou stranách krajního kabelu) podle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 - V případě existence podzemní energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítáním zemních prací požádat o vytyčení. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahláste tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu.
 - Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic, nebo bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu.
5. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody a přejezdy v nejnutnější míře.

6. Před zahájením stavebních prací zajistí investor (stavbyvedoucí) v zájmovém území vytýčení všech podzemních inženýrských, telekomunikačních a energetických sítí (pokud se na pozemku nacházejí) jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop.
7. O zahájení prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí budou 15 dní předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili. Zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny ručně. Případné poškození bude neprodleně správci sítě oznámeno.
8. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. DČOV bude provozována v souladu s provozním řádem. Budou dodržovány postupy stanovené provozním řádem. Množství kalu bude průběžně sledováno. V četnosti dle provozního řádu bude kal odčerpán. Veškeré činnosti spojené s obsluhou DČOV budou zapisovány do provozního deníku.
10. V případě vybudování veřejné splaškové kanalizace v obci zakončené centrální čistírnou odpadních vod budou splaškové vody z nemovitosti napojeny přímo na tento systém (užívání ČOV bude ukončeno).
11. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - **dokončení stavby a záměr tuto stavbu užívat.** Stavební úřad provede na základě tohoto oznámení závěrečnou kontrolní prohlídku. Nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce bude předloženo mimo jiné:
 - a. zápis o předání a převzetí stavby
 - b. dokumentace skutečného provedení stavby, včetně výkresové dokumentace (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, nebo ověřené projektové dokumentaci)
 - c. doklad o elektrovevizi zařízení
 - d. fotodokumentace osazení DČOV
 - e. doklad o vodotěsnosti DČOV
 - f. **provozní řád upravující užívání stavby** s popisem místa a způsobu odběru vzorků

II. vydává povolení

podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

a stanoví podmínky povolení podle § 38 odst. 5, 6 a 10 a § 9 odst. 1 a 2 vodního zákona v souladu s nařízením vlády č. 57/2016, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních **k nakládání s vodami - k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod podzemních** – závlaha, rozstřík (dále jen "nakládání s vodami") na místě: viz bod I a)

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 1078378; 691984

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07)	splaškové
Stavby čistíren odpadních vod	TOPAS Plus 5 – 1,2
Maximální povolené	0,0069 l/s
Maximální měsíční povolené	18 m ³ /měs.
Roční povolené	216 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Velikost zdroje znečištění v EO	5
Časové omezení platnosti povolení	do doby možného připojení na centrální ČOV; nejpozději do 31.3.2030
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod	
a) BSK ₅ Hodnota 'm'	40 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'm'	150 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	30 mg/l
d) N-NH ₄ Hodnota 'm'	20 mg/l

Uložená měření

Způsob měření množství vody	odhadem dle směrných čísel roční spotřeby (96 l/os/den)
Četnost sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	2 ročně (jaro, podzim)
Typ vzorků (Č 05)	prostý jednorázově odebraný
Místo odběru vzorku	v akumulární jímce

„m“ – *maximální koncentrace, nepřekročitelná hodnota.*

Účel a popis nakládání s vodami:

Zajištění likvidace odpadní vod (splaškových) vzniklých provozem novostavby rodinného domu na výše uvedeném pozemku. Jedná se o vypouštění odpadních vod přes půdní vrstvy do vod podzemních. Odpadní vody budou čištěny v domovní ČOV, akumulovány v akumulární jímce a následně formou plošného rozstříku, po části pozemku parc. č. 119/25 v katastrálním území Hetlín, zasakovány přes půdní vrstvy.

Stanoví podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 a 2 vodního zákona takto:

- 2 x ročně **zajistit u akreditované laboratoře odběr vzorku a provedení analýzy vzorku** vyčištěné odpadní vody v ukazatelích BSK₅, NL, CHSK_{cr}, N-NH₄⁺ (**odběry rovnoměrně rozložit do průběhu roku např. jaro, podzim**). ČOV je vybavena akumulárním prostorem pro vyčištěnou odpadní vodu, umožňující hydraulickou dobu zdržení alespoň 2 hodiny, proto je možné použití typu vzorku "prostý, jednorázově odebraný", což bude popsáno v provozním řádu.
- Odběry a rozborů odpadních vod budou prováděny oprávněnou akreditovanou laboratoří (dle § 92 odst. 2 vodního zákona Seznam oprávněných laboratoří zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku).** Ukazatelé znečištění budou sledovány příslušnou analytickou metodou dle platných ČSN.
- Údaje o množství vypouštěných odpadních vod a koncentraci znečišťujících látek limitovaných ukazatelů v odebraných vzorcích za uplynulý rok předávat vodoprávnímu úřadu vždy nejpozději do 31. ledna roku následujícího a zároveň je archivovat po dobu 5 let, pro případnou kontrolu vodoprávního úřadu.
- Přečištěná odpadní voda bude po akumulaci použita přednostně na zálivku pozemků formou plošného rozstříku. Rozstřík přečištěné odpadní vody bude probíhat na nezastavěné části pozemku parc. č. 119/25 v katastrálním území Hetlín, za objektem k trvalému bydlení.
- Vyčištěná voda bude aplikována pouze na nezamrzlou půdu (využití přečištěných odpadních vod k hnojivé závlaze či zálivce) ve vzdálenosti minimálně 2 m od hranice sousedních pozemků. Při rozstříku bude dodrženo ochranné pásmo v nejbližším okolí domovních studní (kruhové ochranné pásmo o poloměru minimálně 12 m), ve kterém nebude vyčištěná voda aplikována.
- Zálivka půdy nesmí být používána na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, pokrytou vrstvou sněhu, nebo promrzlou tak, že povrch půdy do hloubky 5 cm přes den nerozmrzá, ve vyjmenovaných případech bude voda akumulována a aplikována až při vhodných klimatických podmínkách.
- V případě vybudování veřejné splaškové kanalizace v obci zakončené centrální čistírnou odpadních vod budou splaškové vody z nemovitosti napojeny přímo na tento systém (nakládání s vodami, tak jak je upraveno tímto rozhodnutím, bude ukončeno).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Zdeněk Helige, nar. 26.12.1972, Jateční 353, Kolín III, 280 02 Kolín 2

Eva Helige, nar. 31.3.1978, Jateční 353, Kolín III, 280 02 Kolín 2

Odůvodnění:

Dne 22.1.2020 podal žadatel žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu vodního díla – domovní čistírny odpadních vod a souvisejícího povolení k nakládání s vodami. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady, a to:

- 2x projektová dokumentace vypracovaná společností TopolWater, s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav; odpovědný projektant Ing. Jan Topol – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0002336 v listopadu 2019 včetně snímku mapy z KN.
- Hydrogeologický posudek (vyjádření dle § 9 odst. 1 vodního zákona) z října 2019, č. akce: S201909076.
- Stanovisko správce povodí, Povodí Labe, státní podnik s vlastním č.j.: PLa/2019/055038 ze dne 15.1.2020.
- Vyjádření správců sítí: ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 23.1.2020, zn.: 0101243874
- Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 22.1.2020.

Stavební úřad oznámil podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení vodoprávního a společného stavebního řízení podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona – povolení k nakládání s vodami, k vypouštění odpadních vod a § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona – povolení stavby domovní čistírny odpadních vod.

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je umístěn v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, v souladu s § 94 m odst. 1 stavebního zákona, vodoprávní úřad stanovil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 17.3.2020. Z tohoto jednání byl sepsán protokol s č.j. MKH/027654/2020. Dle § 87 odst. 2 stavebního zákona se konání veřejného ústního jednání oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Toto bylo splněno.

Vodoprávní úřad v písemnosti oznamující konání veřejného ústního jednání (místního šetření) upozornil účastníky řízení, že mohou uplatnit své námítky, dotčené správní úřady svá stanoviska a veřejnost připomínky do konce místního šetření. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 1 a § 94n odst. 1 stavebního zákona, brát zřetel.

Žádné námítky, připomínky a stanoviska, do doby stanovené v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu v oznámení o zahájení řízení, vodoprávní úřad neobdržel. Účastníci řízení, se k podkladům pro vydání rozhodnutí nevyjádřili.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval: společnost TopolWater, s.r.o., Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav; odpovědný projektant Ing. Jan Topol – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0002336 v listopadu 2019. Projektová dokumentace řeší likvidaci splaškových vod z rodinného domu. Vyčištěná odpadní voda bude z akumulární jímky užívána pro účely závlahy pozemků.

Hydrogeologický posudek - Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (§ 9 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb.) vypracoval v říjnu 2019, č. akce S201909076 pan RNDr. Milan Hušpauer - odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie, inženýrská geologie, sanační geologie, ložisková geologie osvědčení MŽP ČR 1572/2002:

hydrogeologický posudek hodnotí uvedený způsob likvidace vyčištěné odpadní vody, a v jeho závěru se uvádí, že je optimální likvidovat přečištěné odpadní vody na uvedeném pozemku rozstříkem. V zimním období a za klimaticky nepříznivých podmínek budou vyčištěné vody akumulovány nové jímce o objemu 13 m³ a aplikovány na pozemek budou po rozmrznutí nebo dostatečném vyschnutí půdy. Možnost kvalitativního ovlivnění zdrojů podzemní vody v okolí se nepředpokládá.

Povolení k vypouštění odpadních vod je časově omezeno do vybudování veřejné splaškové kanalizace zakončené centrální ČOV a současně je vypouštění časově omezeno dle § 9 odst. 2 vodního zákona, kdy nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad využil ustanovení § 2 odst. 5 Nařízením vlády č. 57/2016, *o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních* a stanovil emisní limity v souladu s přílohou č. 1 k nařízení vlády. Při stanovení limitů vycházel vodoprávní úřad z návrhu limitů v žádosti a z tabulky bilancí dosahovaných hodnot na odtoku z ČOV uvedených v projektové dokumentaci.

Stavba se dotýká zájmů chráněných vodním zákonem – jako povinný podklad pro rozhodnutí bylo doloženo stanovisko správce povodí, tj. Povodí Labe, státní podnik, s vlastním č.j.: PLa/2019/055038 ze dne 15.1.2020. Povinnost mít toto stanovisko vychází z vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Stanovisko správce povodí zahrnuje stručný popis záměru, popis dotčeného vodního útvaru a závěr, že uvedený záměr je možný, neboť lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Správce povodí souhlasí s povolovaným záměrem s podmínkami, které byly splněny, nebo byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí.

Podmínky dalších výše jmenovaných dotčených orgánů a účastníků řízení byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí.

Podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů, které překračují pravomoc svěřenou správnímu orgánu zákonem, jsou soukromoprávního charakteru, nebo jsou dány příslušnými právními předpisy, a které by tedy vodoprávní úřad stanovil neoprávněně nebo nadbytečně, do výrokových částí rozhodnutí zahrnutý nebyly.

Stavební záměr se nachází v zastavěné části obce Hetlín, která nemá platný územní plán. Stavební záměr se nachází na pozemku stavebníka, stavba DČOV je stavbou doplňkovou ke stavbě hlavní. Vlivem stavby budou dotčeny pouze pozemky určené pro stavbu, sousední pozemky a stavby budou stavbou ovlivněny pouze nepřímo.

Podle § 96b odst. 1 písm. f) stavebního zákona se závazné stanovisko orgánu územního plánování nevydává pro stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů souvisejících s bydlením či bydlení podmiňující, což je případ projednávané stavby.

Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a to především s ustanovením § 24b a § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., kde je uvedeno, že malá čistírna musí být umístěna a řešena tak, aby bylo umožněno výhledové připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod. Po připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod musí být u žumpy nebo malé čistírny zajištěno ukončení jejich užívání. Malá čistírna se umísťuje tak, aby k ní byl umožněn přístup nebo příjezd pro vybírání jejího obsahu. Vzdálenost staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.

Dále vodoprávní úřad na základě výše uvedeného stanoviska správce povodí posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Pro předmětnou lokalitu je zpracován v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, který je jedním z podkladů pro rozhodování vodoprávního úřadu. V jeho aktuálním znění se uvádí, že splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy do čistírny odpadních vod v Kutné Hoře a Zbraslavicích, s přihlédnutím na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat centrální ČOV a kanalizační síť.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost ve správním řízení a posoudil ji podle § 94o stavebního zákona a § 115 vodního zákona a z dalších hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, stavebního zákona a v jejich prováděcích předpisech, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení, které vydal podle a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanovení účastníků řízení:

Účastníkem řízení o povolení k nakládání s vodami je dle § 115 odst. 4, 5 a 6 vodního zákona žadatel, obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, správce vodního toku a případně občanské sdružení.

Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci umístění a stavby vrtané studny jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:

- dle § 94k písm. a) stavebník a písm. d) vlastník předmětného pozemku,
- dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,
- dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Účastníci řízení (§27 odst. 2 a 3 správního řádu) - další dotčené osoby:

ČEZ Distribuce, a. s., Tereza Čermáková, Jana Heligová, Eva Váchová, Ing. Luciana Krčilová, Ing. Alois Holík, Obec Černíny

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle § 81 až § 85 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. V případech doručování veřejnou vyhláškou se podle § 25 odst. 2 správního řádu písemnost považuje za doručenu patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Dle ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle ustanovení § 82 odst. 2. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1) správního řádu odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora a obce Černíny po dobu 15 dnů. Dnem vyvěšení je pak první den vyvěšení písemnosti na úřední desce MěÚ Kutná Hora.
Rozhodnutí s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí zašle obec Černíny zpět na adresu zdejšího odboru.


Ing. Martina Pospíšilová
oprávněná úřední osoba
referent odboru

VYVĚŠENO dne:
Razítka, podpis

SEJMUTO dne:
Razítka, podpis

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 22.1.2020.

Grafická příloha: Umístění ČOV včetně dalších stavebních objektů – odstupové vzdálenosti**K vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dní:**

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, Havlíčkovo náměstí č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1
Obec Černíny, IDDS: 7ieb55

Obdrží:

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 115 odst. 4 vodního zákona

Zdeněk Helige, Jateční č.p. 353, Kolín III, 280 02 Kolín 2

Eva Helige, Jateční č.p. 353, Kolín III, 280 02 Kolín 2

Obec Černíny, IDDS: 7ieb55

Účastníci společného řízení dle § 94k stavebního zákona

Zdeněk Helige, Jateční č.p. 353, Kolín III, 280 02 Kolín 2

Eva Helige, Jateční č.p. 353, Kolín III, 280 02 Kolín 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Tereza Čermáková, Stinná č.p. 369, 251 63 Strančice

Jana Heligová, Havířská stezka č.p. 139, Šipší, 284 01 Kutná Hora 1

Eva Váchová, Vojtěšská č.p. 31/28, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1

Ing. Luciana Krčilová, Rudní č.p. 633/8, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1

Ing. Alois Holík, Jiřická č.p. 1108, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Obec Černíny, IDDS: 7ieb55

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, IDDS: w2nhuj7

Dotčené správní úřady

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Ostatní

Obecní úřad Červené Janovice, stavební úřad, IDDS: 3hxby25