



* M U K H S P 0 5 4 2 9 8 4 5 *

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

odbor životního prostředí

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3

e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 1.9.2020

Spis. zn.: 058956/2020/ZPR/ŽAP

Č.j. MKH/106735/2020

Vyřizuje: Ing. Pavlína Žalská

Telefon: 327 710 266

E-mail: zalska@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný orgán veřejné správy podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 4.6.2020 podali

**Jiří Pokorný, nar. 18.1.1973, Smrk 4, Úžice, 285 04 Uhlířské Janovice,
Milada Pokorná, nar. 8.3.1973, Smrk 4, Úžice, 285 04 Uhlířské Janovice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94j odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 vodního zákona, v souladu s § 94p odst. 1 stavebního zákona

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

ČOV "EKO SBR BIO II"

včetně kanalizační a elektro přípojky na pozemku parc. č. 73/22 a výústního objektu na pozemku parc. č. 73/22, vše v katastrálním území Smrk u Úžic, obec Úžice.

v rozsahu

a) umístění na místě

| | |
|--|--|
| Název kraje | Středočeský kraj |
| Název obce | Úžice |
| Identifikátor katastrálního území | 775851 |
| Název katastrálního území | Smrk u Úžic |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | parc. č. 73/22 |
| Číselný identifikátor vodního toku | 10185560 |
| Název vodního toku | Bohouňovický potok |
| Číslo hydrologického pořadí a podpořadí | 1-04-06-0100-0-00 |
| Říční km vodního toku | 5,64 |
| Hydrogeologický rajon | 6531 Kutnohorské krystalinikum |
| Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) | DČOV 1070333;705775 VO 1070300;705796 |

b) provedení stavby

| | |
|-------------------------------------|---|
| Účel vodního díla | čištění odpadních vod z RD |
| Kapacita ČOV | max 4 EO |
| Druh vodního díla | domovní čistírna odpadních vod |
| Typ ČOV | ČOV "EKO SBR BIO II" |
| Kanalizační přípojka – nátok na ČOV | připojeno v nezámrné hloubce na stávající kanalizační potrubí, PVC DN 160 mm, délka nové přípojky cca 11 m |
| Kanalizační přípojka – odtok z ČOV | připojeno v nezámrné hloubce PVC DN 110 mm, délka cca 38 m |
| Elektro přípojka | Kopoflex 50, kabel CYKY, zakrytí výstražnou folií, dl. cca 2 m, napojení na dmychadlo + řídicí jednotku pro ČOV |

Jedná se o biologickou ČOV pro 4 EO, která bude sloužit k čištění splaškových vod z RD (parc. č. 73/22 v k.ú. Smrk u Úžic), podrobnosti osazení nádrže a napojení na inženýrské sítě viz předložená projektová dokumentace, zpracovaná Ing. Alešem Jamborem, IČ: 74429884, Havelcova 70, 280 02 Kolín, zodpovědná osoba Ing. Jiří Štěpán, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT 0002373, v březnu 2020. Podrobný popis technologie a umístění je v projektové dokumentaci ČOV, viz předložená projektová dokumentace.

Podmínky k umístění a provedení stavby vodního díla podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona:

- 1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace,** vypracované Ing. Alešem Jamborem, IČ: 74429884, Havelcova 70, 280 02 Kolín, zodpovědná osoba Ing. Jiří Štěpán, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT 0002373, v březnu 2020, **ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.**
2. Stavba bude provedena dodavatelsky, údaje o stavebním podnikateli, o odborném vedení provádění stavby stavbyvedoucím včetně oprávnění k provádění staveb podle § 158 stavebního zákona budou předány vodoprávnímu úřadu.
3. Při provádění stavby bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku upravuje příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
4. Před zahájením stavebních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních sítí na dotčeném pozemku jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí správců.
5. Do kanalizační přípojky vedoucí do ČOV nelze zaústit srážkové vody, drtiče kuchyňských odpadů a vody z bazénů.
- 6. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Labe, státního podniku, zn. PLa/2020/015887 ze dne 27.4.2020.**
- 7. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, Č.j. 6230/20/KSUS/KHT/VYC ze dne 12.8.2020, tj.:**
 - *Pozemky a silnice ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě KSÚS nebudou nijak dotčeny.*
 - *V průběhu stavby zodpovídá stavebník za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě provádění prací a rovněž zodpovídá za nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.*
8. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí, Č.j. MKH/044254/2019 ze dne 16.5.2019.
- 9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí, Č.j. MKH/052604/2020 ze dne 26.5.2020, tj. zejména:**
 - *Stavební práce v korytě vodních toků musí být zahájeny v měsících červenec – říjen, včetně.*
 - *Kácení dřevin břehového porostu je přípustné v nezbytném rozsahu a v době vegetačního klidu, to je zpravidla od 1. listopadu do 31. března.*
10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí – nakládání s odpady, Č.j. MKH/045398/2020 ze dne 15.5.2020.

11. Odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje.
12. Zhotovitel stavby zajistí písemný přehled o odpadech (v rozsahu průběžné evidence o odpadech dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech), které vzniknou z realizace stavby, jako součást dokumentace stavby.
13. Stavebník zajistí taková opatření (např. zkrápění vodou k zamezení úletu prachových částic do okolí, bude zajištěn pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací, při přepravě odpadu používat oplachtovaná
14. Pracovní činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami dle ust. § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
15. **Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
16. **Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.**
17. Před dokončením stavby **požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu.** Stavební úřad provede na základě této žádosti závěrečnou kontrolní prohlídku.

Nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce bude předloženo mimo jiné:

- a) zápis o předání a převzetí stavby,
- b) dokumentace skutečného provedení stavby, včetně výkresové dokumentace (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, nebo ověřené projektové dokumentaci),
- c) fotodokumentaci ČOV (umístění, vnitřní technologii, napojení na kanalizaci, výustní objekt kanalizace)
- c) doklad o elektrovizitě zařízení,
- d) doklad o vodotěsnosti ČOV a kanalizačního potrubí,
- e) provozní řád ČOV se zapracováním konkrétního postupu nakládání s přebytečným kalem.

II. vydává povolení

podle § 8 odst. 1 písm. c) a § 38 a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb (o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech) **k nakládání s vodami - k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových v místě:**

- a) **umístění na místě**

viz I.a)

- b) **stanovuje rozsah nakládání s vodami** podle § 9 odst. 1 a v souladu s § 38 odst. 4 vodního zákona takto:

Povolené množství vypouštěných odpadních vod:

| Q_{prum} (l/sec) | $Q_{\text{max.}}$ (l/sec) | $Q_{\text{més}}$ (m ³ /měsíc) | Q_{rok} (m ³ /rok) |
|---------------------------|---------------------------|--|--|
| 0,004 | 0,011 | 12 | 140,16 |

stanovuje přípustné hodnoty znečištění odpadních vod pro ČOV v souladu s § 38 odst. 8 vodního zákona a § 5 odst. 4 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále jen nařízení vlády), příloha č.1:

Emisní limity vypouštěného znečištění:

| Ukazatel | „p“ - mg/l přípustné koncentrace | „m“ - mg/l maximální koncentrace |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| CHSK _{Cr} | 150 | 220 |
| BSK ₅ | 40 | 80 |
| NL | 50 | 80 |

V souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona se vypouštění povoluje **do doby možného napojení na veřejnou kanalizaci, zakončenou centrální ČOV, nejdéle však na dobu 10 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona, v souladu s § 38 vodního zákona a nařízením vlády č. 401/2015 Sb.:

1. Budou prováděny **2 x ročně vzorky** (typ A, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut) vyčištěné odpadní vody v **ukazatelích BSK₅, CHSK_{Cr}, NL**. Odběr vzorků v roce bude pravidelně rozložený, event. pokud je ČOV vybavena akumulacním prostorem pro vyčištěnou odpadní vodu, umožňující hydraulickou dobu zdržení alespoň 2 hodiny, je možné použití typu vzorku "prostý, jednorázově odebraný".
2. **Odběry a rozборы odpadních vod budou prováděny oprávněnou akreditovanou laboratoří** (dle § 92 odst. 2 vodního zákona Seznam oprávněných laboratoří zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku). Ukazatelé znečištění budou sledovány příslušnou analytickou metodou dle platných ČSN.
3. **Údaje o množství vypouštěných odpadních vod a koncentracích znečišťujících látek limitovaných ukazatelů v odebraných směsných vzorcích za uplynulý rok budou předávány vodoprávnímu úřadu vždy nejpozději do 31. ledna roku následujícího** a zároveň budou **archivovány** po dobu 5 let, pro případnou kontrolu vodoprávního úřadu.
4. Bude sledováno množství vypuštěných odpadních vod.
5. V případě vybudování veřejné splaškové kanalizace v obci zakončené centrální čistírnou odpadních vod budou splaškové vody z nemovitosti napojeny přímo na tento systém (nakládání s vodami, tak jak je upraveno tímto rozhodnutím, bude ukončeno).
6. DČOV provozovat podle provozního řádu, dodržovat postupy stanovené provozním řádem. Množství kalu bude průběžně sledováno. V četnosti dle provozního řádu bude kal odčerpán.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Jiří Pokorný, nar. 18.1.1973, Smrk 4, Úžice, 285 04 Uhlířské Janovice,
Milada Pokorná, nar. 8.3.1973, Smrk 4, Úžice, 285 04 Uhlířské Janovice

Odůvodnění:

Dne 4.6.2020 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o společné územní a stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady požadovanými vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Stavební úřad oznámil podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení vodoprávního a společného stavebního řízení podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona – vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94j odst. 1 stavebního zákona – povolení stavby domovní ČOV. Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je umístěn v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídil vodoprávní úřad v souladu s § 94 m stavebního zákona na den 20.8.2020 veřejné ústní jednání. Dle § 87 odst. 2 stavebního zákona se konání veřejného ústního jednání oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Toto bylo splněno. Žadatele byl jednání přítomen a zajistil přístup na dotčený pozemek.

Z ústního jednání byl sepsán protokol s č.j. MKH/099787/2020. Ústní jednání proběhlo bez připomínek.

Žádné námítky či připomínky do doby ústního jednání vodoprávní úřad neobdržel.

Projektová dokumentace stavby:

Jedná se o biologickou ČOV pro 4 EO, která bude sloužit k čištění splaškových vod z RD (parc. č. 73/22 v k.ú. Smrk u Úžic). Samonosná polypropylenová nádrž bude osazena do výkopu tak, aby její pochůzná víko bylo umístěno nejméně 150 mm nad upraveným terénem (zamezení vniknutí dešťových vod), podrobnosti osazení nádrže a napojení na inženýrské sítě viz předložená projektová dokumentace, zpracovaná Ing. Alešem Jamborem, IČ: 74429884, Havelcova 70, 280 02 Kolín, zodpovědná osoba Ing. Jiří Štěpán, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT 0002373, v březnu 2020.

Splaškové vody budou z objektu RD na st. p. 8 v k.ú. Smrk u Úžic vedeny gravitačně stávajícím potrubím a nově napojeno potrubím PVC DN 160 ve sklonu min. 2% do navržené ČOV EKO SBR BIO II na parc. č. 73/22 v k.ú. Smrk u Úžic.

Odpadní vody z ČOV budou vypouštěny **do vod povrchových, tj. recipientu PBP Bohouňovický potok**. Vyčištěná voda bude vedena gravitačním potrubím DN 110 mm v délce cca 38 m ve sklonu min. 1% do výústního objektu. Vyústění do vodního toku v ř.km 5,640 (souřadnice X;Y: 1070300;705796) bude pod úhlem 60°, ve výšce 30 cm nade dnem recipientu a bude opevněno lomovým kamenem do betonového lože na každou stranu 0,5 m od osy a zarovnat do roviny s okolním terénem. Odpadní potrubí bude na výtoku opatřeno zpětnou klapkou.

Náběrné místo pro odběr vzorků je v odděleném prostoru na odtoku z ČOV.

Podrobný popis technologie a umístění je v projektové dokumentaci ČOV, viz předložená projektová dokumentace.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.

Ve vyjádřeních a stanoviskách dotčených orgánů a účastníků řízení předložených žadatelem spolu s žádostí a následně ani po oznámení zahájení řízení nebyly uplatněny žádné další námítky či podmiňující požadavky. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Žadatel požádal o limity dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 401/2015 Sb., *o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech*, tyto hodnoty byly uvedeny také v projektové dokumentaci.

Povolené koncentrace ukazatelů znečištění, stejně jako četnost, typ vzorků a způsob měření množství vypouštěných odpadních vod byly stanoveny podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., *o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech* (dále jen nařízení vlády).

V souladu s §2 odst. 2 nařízení vlády stanovil vodoprávní úřad četnost odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod 2x ročně, typ vzorku A, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku. Odběry by neměly být prováděny za neobvyklých situací, při přívalových deštích a povodních.

Doba vypouštění odpadních vod a další podmínky povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami byly stanoveny v souladu s §8 odst. 1 písm. c), § 9 odst. 2, § 38 odst. 5, odst. 6 vodního zákona.

K záměru bylo vydáno vyjádření Povodí Labe, státního podniku, zn. zn. PLa/2020/015887 ze dne 27.4.2020, vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, souhrnné stanovisko MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí, Č.j. MKH/044254/2019 ze dne 16.5.2019, závazné stanovisko MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí, Č.j. MKH/052604/2020 ze dne 26.5.2020 a závazného stanoviska MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí – nakládání s odpady, Č.j. MKH/045398/2020 ze dne 15.5.2020.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

Účastníkem řízení o povolení k nakládání s vodami je dle § 115 odst. 4, 5 a 6 vodního zákona žadatel, obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, správce vodního toku a případně občanské sdružení, tj.: Jiří Pokorný, Milada Pokorná, obec Úžice, Povodí Labe, státní podnik. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 06/05 Sázava se v dané zákonné lhůtě do řízení nepřihlásila, tudíž nemá nadále postavení účastníka řízení.

Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci umístění a stavby domácí čistírny odpadních vod jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:

- dle § 94k písm. a) stavebník a písm. d) vlastník předmětného pozemku Jiří Pokorný, Milada Pokorná
- dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. obec Úžice,
- dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, tj. Povodí Labe, státní podnik, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zdeňka Krahulcová, Josef Holub, Eva Holubová, Libuše Nováková

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle § 81 až § 85 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci žadateli. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Toto rozhodnutí bude viset na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora a Obecního úřadu Úžice min. po dobu 15 dní.

Ing. Pavlína Žalská
oprávněná úřední osoba
referent odboru

VYVĚŠENO dne:

Razítko, podpis

SEJMUTO dne:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Jiří Pokorný, Smrk č.p. 4, Úžice, 285 04 Uhlířské Janovice

Milada Pokorná, Smrk č.p. 4, Úžice, 285 04 Uhlířské Janovice

MUDr. Zdeňka Krahulcová, Smrk č.p. 5, Úžice, 285 04 Uhlířské Janovice

Josef Holub, Smrk č.p. 17, Úžice, 285 04 Uhlířské Janovice

Eva Holubová, Smrk č.p. 17, Úžice, 285 04 Uhlířské Janovice

Libuše Nováková, 1. máje č.p. 602, 285 04 Uhlířské Janovice

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Obec Úžice, IDDS: nwpakry

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

dotčené správní úřady

MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí, IDDS: b65bfx3

ostatní

Město Uhlířské Janovice, Odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbau2

K vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dní:

Obec Úžice, IDDS: nwpakry

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, IDDS: w2nhuj7

Grafická příloha:
Umístění DČOV:

