



V Kutné Hoře dne: 5.11.2020
Spis. zn.: 123770/2020/ZPR/MEL
Č.j. MKH/137159/2020
Vyřizuje: Bc. Libor Mensa
Telefon: 327 710 261
E-mail: mensa@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 6.10.2020 podala

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, Ku Ptáku 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

s c h v a l u j e

podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích:

Kanalizační řád stokové sítě Onomyšl

(dále jen „kanalizační řád“), vypracovaný Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč, a.s., v září 2020.

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Drobné změny či aktualizace kanalizačního řádu budou předkládány písemnou formou vodoprávnímu úřadu na vědomí.
2. V případě podstatných změn podmínek, za kterých byl kanalizační řád vydán, bude vodoprávní úřad požádán o nové schválení kanalizačního řádu.
3. V kap. 10. *Opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech* na straně 20 bude v seznamu telefonních čísel u Městského úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí opraven, resp. uveden kontakt na vodoprávní úřad **327 710 262** a číslo havarijního telefonu v případě havárie způsobené mimo pracovní dobu vodoprávního úřadu **724 029 111**.
- 4. Kanalizační řád se schvaluje do 31.12.2030**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, Ku Ptáku 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1

Odůvodnění:

Dne 6.10.2020 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění. Odpadní vody z obce a místních částí jsou odváděny oddílnou stokovou sítí na čistírnu odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody pak odtékají do bezejmenného vodního toku, který je pravostranným přítokem Onomyšlského potoka. Celková délka kanalizace je 10,5 km a počet kanalizačních přípojek je 155 (92 tlakových, 63 gravitačních).

Odpadní vody z Onomyšle jsou gravitačně odváděny oddílnou splaškovou kanalizací na čerpací stanici ČSOV 1 a výtlakem jsou čerpány na vstupní čerpací stanici čistírny odpadních vod.

Odpadní vody z Malé Onomyšle jsou gravitačně svedeny oddílnou splaškovou kanalizací na čerpací stanici ČSOV 2 a výtlakem V2 jsou čerpány na vstupní čerpací stanici čistírny odpadních vod.

Odpadní vody z Křečovic, Miletína a Rozkoše jsou odváděny oddílnou kanalizací na vstupní čerpací stanici čistírny odpadních vod. Kanalizační síť tvoří síť hlavních tlakových řadů a navazujících tlakových přípojných řadů k jednotlivým domovním čerpacím stanicím.

ČOV je mechanicko-biologická, počet EO je 380. Množství odtékající z ČOV je měřeno Parshallovým žlabem umístěným v šachtě za dosazovací nádrží. Na ČOV nejsou sváženy odpadní vody z jímek, žump a septiků.

Kanalizační řád byl vypracován Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč, a.s., v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Kanalizační řád byl předložen ve dvou vyhotoveních.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích a vyhlášky č. 428/2001 Sb. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Bc. Libor Mensa
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora a úřední desce Obecního úřadu Onomyšl po dobu 15 dní.

VYVĚŠENO dne:
Razítko, podpis

SEJMUTO dne:
Razítko, podpis

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, IDDS: w2nhuj7

Obec Onomyšl, IDDS: 372by5f