MUKHSP06003001

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3
e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 27.4.2021
Spis. zn.: 010949/2021/ZPR/POM
Č.j. MKH/056473/2021
Vyřizuje: Ing. Pospíšilová
Telefon: 327 710 265
E-mail: pospisilova@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 4.2.2021 podala

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, Ku ptáku 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

s c h v a l u j e

podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích:

Kanalizační řád stokové sítě obce Útěšenovice - Borová

(dále jen "kanalizační řád") vypracovaný provozovatelem kanalizace, kterým je Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku ptáku 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1.

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Drobné změny či aktualizace kanalizačního řádu budou předkládány písemnou formou vodoprávnímu úřadu na vědomí.
2. V případě podstatných změn podmínek, za kterých byl kanalizační řád vydán, bude vodoprávní úřad požádán o nové schválení kanalizačního řádu.
3. V kap. *10. opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech* bude v tabulce u vodohospodářského orgánu opraven, resp. uveden kontakt na vodoprávní úřad 327 710 262 a číslo havarijního telefonu v případě havárie způsobené mimo pracovní dobu vodoprávního úřadu **724 029 111**.
4. **Kanalizační řád se schvaluje do 1.7.2028.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku ptáku 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1

Odůvodnění:
Dne 4.2.2021 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění. Zájmovým územím je Obec Zbraslavice její místní části Borová a Útěšenovice. Trasa kanalizačních stok je navržena tak, aby byly napojeny stávající nemovitosti. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Bezejmenného toku, který se vlévá do Radvančického potoka. Na konci kanalizace je osazena typová ČOV AT75 ovál pro 75 EO, která pracuje v poloautomatickém režimu. Množství odtékající vody z ČOV je měřeno Parshallovým žlabem. Na ČOV nejsou sváženy odpadní vody z jímek, žump a septiků.

Celková délka kanalizace je 1079,2 m z toho 392,3 m gravitační stoky a 686,9 m tlakových řadů plus 20 m gravitační výpusti. Počet kanalizačních přípojek je 22 (2 tlakové, 20 gravitačních). Na kanalizaci jsou umístěny dvě čerpací stanice.
Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí dne 19.7.2018, č.j.: MKH/051793/2018, rozhodnutí nabylo právní moci 22.8.2018. Stavební povolení na změnu stavby bylo vydáno dne 5.8.2020 rozhodnutím č.j.: MKH/090731/2020, právní moc 28.8.2020. V povolení ze dne 19.7.2018, č.j.: MKH/051793/2018 byl ve výroku rozhodnutí stanoven roční zkušební provoz ČOV a podmínky pro jeho provedení. Zkušební provoz byl zahájen po provedené kontrolní prohlídce dne 1.12.2020. Kolaudační souhlas byl vydán dne 11.2.2021 pod č.j.: MKH/013006/2021.

Vypouštění odpadních vod bylo stanoveno na dobu 10ti let, tedy **do 1.7.2028.** V souvislosti s tímto omezením je v podmínce stanovena platnost kanalizačního řádu shodně s povolením k vypouštění odpadních vod. Platnost povolení k vypouštění lze za podmínek daných vodním zákonem prodloužit a obdobně lze prodloužit také platnost kanalizačního řádu.

Kanalizační řád je vypracován v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích a vyhlášky č. 428/2001 Sb. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.

V předloženém kanalizačním řádu je popsán aktuální stav kanalizace se všemi jejími funkčními částmi. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Martina Pospíšilová
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora a úřední desce Obecního úřadu Bohdaneč po dobu 15 dní.

VYVĚŠENO dne:
Razítko, podpis

SEJMUTO dne:
Razítko, podpis

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Přílohy pro žadatele:

- Schválený kanalizační řád

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, IDDS: w2nhuj7
Obec Zbraslavice, IDDS: rbkb3mw