



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
 Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor dopravy a silničního hospodářství
 sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
 tel.: 327 710 111*, ID DS: b65bfx3, mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/087339/2021/02
 Č.J.: MKH/087743/2021
 VYŘIZUJE: Kateřina Křížová
 TEL.: 327 710 303
 E-MAIL: podatelna@kutnahora.cz

Petr Kadlec - ELEKTRO-KOVO
 A. Dvořáka 413
 259 01 Votice

DATUM: 16.6.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě podání, které dne 14.6.2021 podal

Petr Kadlec - ELEKTRO-KOVO, IČO 12224553, A. Dvořáka 413, 259 01 Votice,

po předchozím projednání s policií, vydává z důvodu provádění výkopů v zeleném pásu podél silnice č. III/33354 (cca 15m), toto opatření obecné povahy, kterým podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/33354 v ul. Česká v Kutné Hoře během provádění výkopových prací v rámci stavby „Kutná Hora, Česká, č. parc.č 4037/1 - knn“ spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:

1. Trvání přechodné úpravy provozu: **12.7.2021 – 23.7.2021**
2. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO - Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.
3. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. Za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla dle TP 66.
4. Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný a plynulý průchod chodců a přístup do přilehlých objektů.
5. V úseku bez pochozích chodníků musí být na začátcích pracovního místa instalovány dopravní značky „IP 22“ nebo „A 22 + E 13“ s textem „Pozor, procházíte stavbou“.
6. Pracovní místo bude zajištěno proti pádu a úrazu chodců a řádně osvětleno.
7. Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný přístup do přilehlých objektů.
8. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto nebo přelepeno škrtačí páskou.

9. Dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. a zákonu o silničním provozu.
10. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo případně na sloupech veřejného osvětlení. Musí být provedeny dle příslušné ČSN EN 12899-1 a musí být z retroreflexního materiálu. Dopravní značky včetně nosičů a spojovacích součástí musí být schváleny MD ČR.
11. Osoby, které se budou pohybovat po komunikaci, jsou povinny nosit výstražné oblečení.
12. Na místě stavebních prací bude dostatečný počet poučených osob schopných v případě potřeby řídit silniční provoz.
13. Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních prací a bude instalováno odbornou osobou.
14. Správní orgán si vyhrazuje právo toto opatření změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem nebo změna situace v silničním provozu.
15. Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 15.6.2021, č.j.: KRPS-142579-1/ČJ-2021-010506-ZZ.
16. Odpovědná osoba: Petr Kadlec, tel.: 723 052 113

Odůvodnění:

Na základě podání ze dne 14.6.2021 Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/33354 z důvodu provádění stavby „Kutná Hora, Česká, č. parc.č 4037/1 - knn“ v Kutné Hoře, ul. Česká. Součástí podání na stanovení přechodné úpravy provozu bylo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v Kutné Hoře dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení:

Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek dle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Kateřina Křížová
referent pro silniční hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Petr Kadlec - ELEKTRO-KOVO, IDDS: 9bact23

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Kutná Hora, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů

Oddělení zastupitelských orgánů MěÚ Kutná Hora se žádostí o bezodkladné vyvěšení dokumentu na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného opatření.

Příloha: DIO

P: 21005-142579-11.08-2021-010106

16.2
5

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument.

Schéma B/3
Standardní pracovní místo
Zúžení jízdního pruhu.

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami
odstup max. 10 m

příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami
odstup podélně 1-2 m
příčně 0,6-1 m
výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce

1) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/17 až B/20


výstražné světlo typu 1 nebo značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v protisměru shodně

vzdálenosti v metrech

64
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR KUTNÁ HORA
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
POŠTOVNÍ SCHránKA 79
284 29 KUTNÁ HORA

por. Zdeněk Žák, DIS.
315 449

TP 66 / 2015



Legenda:

Nové zařízení

- pojistková skříň
- kabelové vedení nn

Stávající zařízení

- pojistková skříň
- kabelové vedení nn
- ⊥ uzemnění
- - - sdělovací vedení metalické (Cetin)
- - - sdělovací vedení optické (Cetin)

Ze stávající SR402, č. R338 bude vyveden kabelový vývod AYKY 3x240+120 do nové pojistkové skříně SS200 na hranici budoucích parcel č. 4037/10 a 4037/8 a dále do nové skříně SS200 na hranici budoucích parcel č. 4037/7 a 4037/6.

JAN KUKAČKA s.r.o. Sázková 508 257 22 Čerčany tel: 775 340 347 jan.kukacka@gmail.cz	NÁZEV STAVBY		ČÍSLO STAVBY		
	Kutná Hora, Česká, č.parc. 4037/1-knn		IV-12-6027332		
	INVESTOR ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Dvůr IV - Prámořky, 405 02		ČÍSLO VÝKRESU	1	
	DĚL Stuační plán elektrického vedení				
MÍSTO STAVBY Kutná Hora, okres Kutná Hora		Měřítko: 1:500			
Číslo: 204-Kutná Hora		Datum: 10.2020		Zodpovědný projektant: Jan Kukačka	