



* M U K H S P 0 6 7 0 2 5 8 6 *

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3
e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 6.12.2021
Spis. zn.: 140621/2021/ZPR/ŽAP
Č.j. MKH/185783/2021
Vyřizuje: Ing. Pavlína Žalská
Telefon: 327 710 266
E-mail: zalska@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako stavební úřad příslušný k vydání společného povolení podle § 94j odst. 1 stavebního zákona a místně příslušný orgán veřejné správy podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost, kterou dne 9.9.2021 podal

Miroslav Šena, nar. 30.1.1952, U Starého Labe 2156, 288 02 Nymburk 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94j odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 vodního zákona, v souladu s § 94p odst. 1 stavebního zákona

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu vodního díla

ČOV "STMH5"

včetně revizní šachty, kanalizační a elektro přípojky na pozemku na pozemku parc. č. 141/11 v katastrálním území Zdeslavice u Černín, vsakovacího objektu parc. č. 466/11 v katastrálním území Červené Janovice

(dále jen "stavba")

v rozsahu:

a) umístění na místě

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Černíny
Identifikátor katastrálního území	620327, 620858
Název katastrálního území	Zdeslavice u Černín, Červené Janovice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 141/11 v katastrálním území Zdeslavice u Černín, parc. č. 466/11 v katastrálním území Červené Janovice
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-01-04-0280-0-00
Hydrogeologický rajon	6530 Kutnohorské krystalinikum

Prímé určení polohy ČOV (souřadnice X, Y)	1080053;688179
Prímé určení polohy VO (souřadnice X, Y)	1080041;688168

b) provedení stavby**Čistírna odpadních vod (ČOV)**

Kapacita ČOV

Druh přiváděných vod (Č 07)

Zpracování provozního řádu uloženo

Kanalizační přípojka – nátok na ČOV

Kanalizační přípojka – odtok z ČOV

Elektro přípojka

typová STMH5

max 5 EO

splaškové

ANO

připojeno v nezámrazné hloubce

PVC KG DN 100,

připojeno v nezámrazné hloubce

PVC KG DN 100,

KOPOFLEX 50, kabel CYKY 3X1,5 mm,

zakrytí výstražnou folií, řídicí jednotka

napojena vzduchovou hadicí 2x DN 10 na

dmychadlo

Vsakovací objekt

8,0x2,0x hl.1,0 m, vyplněn do úrovně 500

mm nade dnem štěrku fr. 16/32, zakryt

geotextilií a silnostěnnou těsnicí folií,

následně zeminou a zatravněn, monitorovací

PVC potrubí DN 100, s perforací ve

vsakovací vrstvě

Účel a popis stavby:

Čištění odpadních vod z rodinného domu (parc. st. 54 v k.ú. Zdeslavice u Černín) v domovní čistírně odpadních vod typu STMH5. Přečištěné odpadní vody z ČOV budou vypouštěny **do vod podzemních, tj.** vyčištěná voda bude vedena přes revizní šachtu gravitačním potrubím do vsakovacího objektu, umístěném na parc. č. 466/11 v katastrálním území Červené Janovice, obec Červené Janovice.

Umístění stavby:

Stavba ČOV bude umístěna na pozemku parc. č. 141/11 ve vzdálenosti 15,20 m od st. parc. č. 54 a 9,15 m od st. parc. č. 55 (střed nádrže ČOV), vše v katastrálním území Zdeslavice u Černín, obec Černín. Stavba vsakovacího objektu bude umístěna na pozemku parc. č. 466/11 v katastrálním území Červené Janovice, obec Červené Janovice, ve vzdálenosti 13,0 m od st. parc. č. 55 a 14,0 m od nádrže ČOV na parc. č. 141/1, vše v katastrálním území Zdeslavice u Černín.

Stanovuje podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby dle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 3 vodního zákona:

1. **Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, zpracované firmou HELLSTEIN spol. s r.o. , IČ:25834142, Vlčovice č.p. 11, 742 21 Kopřivnice, hlavní projektant Ing. Rostislav Hellstein, autorizovaný inženýr pro technologické zařízení staveb, ČKAIT 1101335, zodpovědný projektant Ing. Josef Rehtlík, autorizovaný inženýr pro vodní hospodářství a krajinné inženýrství, ČKAIT 1101487, projektant Radim Klimecký, v červnu 2021, zak. č. 817-21, **ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.****
2. Před zahájením stavebních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních sítí na dotčeném pozemku jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí správců.
3. Do kanalizační přípojky vedoucí do ČOV nelze zaústit srážkové vody, drtiče kuchyňských odpadů a vody z bazénů.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Labe, státního podniku, ze dne 2.9.2021, č.j. PLa/2021/039854.

5. Budou splněny podmínky České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha, vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK, č.j. 733489/21 ze dne 21.7.2021.
6. Pracovní činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami dle ust. § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
7. Odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje.
8. **Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. DČOV bude provozována v souladu s provozním řádem. Budou dodržovány postupy stanovené provozním řádem. Množství kalu bude průběžně sledováno. V četnosti dle provozního řádu bude kal odčerpán. Veškeré činnosti spojené s obsluhou DČOV budou zapisovány do provozního deníku.
10. V případě vybudování veřejné splaškové kanalizace v obci zakončené centrální čistírnou odpadních vod budou splaškové vody z nemovitosti napojeny přímo na tento systém (užívání ČOV bude ukončeno).

11. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

12. Před dokončením stavby **požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu**. Stavební úřad provede na základě této žádosti závěrečnou kontrolní prohlídku.

Nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce bude předloženo mimo jiné:

- a) zápis o předání a převzetí stavby,
- b) dokumentace skutečného provedení stavby, včetně výkresové dokumentace, (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, nebo ověřené projektové dokumentaci),
- c) fotodokumentace osazení DČOV, vrstev vsakovacího objektu,
- d) doklad o elektrotechnické revizi zařízení,
- e) doklad o vodotěsnosti ČOV a kanalizačního potrubí,
- f) doklad o sanaci (čištění) stávající jímky a doklad o likvidaci stávajících odpadních vod na centrální ČOV,
- g) **provozní řád upravující užívání stavby** s popisem místa a způsobu odběru vzorků

II. v y d á v á p o v o l e n í

podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

a stanoví podmínky povolení podle § 38 odst. 5, 6 a 10 a § 9 odst. 1 a 2 vodního zákona v souladu s nařízením vlády č. 57/2016, *o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních k nakládání s vodami - k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod podzemních* (dále jen "nakládání s vodami") na místě: viz bod I a)

Přímé určení polohy VZ střed (souřadnice X, Y) 1080041;688168

b) v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07)	splaškové
Stavby čistíren odpadních vod	DČOV STMH5
Průměrné povolené	0,006 l/s
Maximální povolené	0,009 l/s
Maximální měsíční povolené	15,0 m ³ /měs.
Roční povolené	179 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Časové omezení platnosti povolení	Do doby možného připojení na centrální ČOV; nejdéle 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Velikost zdroje znečištění v EO	5
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod	
a) BSK ₅ Hodnota 'm'	40 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'm'	150 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	30 mg/l
d) N-NH ₄ Hodnota 'm'	20 mg/l
Uložená měření	
Způsob měření množství vody	ANO – odhadem dle směrných čísel roční spotřeby

Sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	(96 l/os/den)
Četnost sledování	ANO
Typ vzorků (Č 05)	2 ročně (jaro, podzim)
Místo odběru vzorku	Typ A
	ČOV

„m“ je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních. Stanovení se provede jako dvouhodinový slévavý vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 min

Účel a popis nakládání s vodami:

Zajištění likvidace odpadní vod vzniklých provozem rodinného domu (parc. st. 54 v k.ú. Zdeslavice u Černín) na výše uvedeném pozemku. Jedná se o vypouštění odpadních vod přes půdní vrstvy **do vod podzemních**. Splaškové vody budou z objektu RD vedeny gravitačně stávajícím potrubím do stávající ŽB jímky o objemu 3,8 m³ a z ní novým kanalizačním potrubím do nové ČOV STMH5 a dále do nové RŠ, kde budou odebírány vzorky vyčištěné odpadní vody, vše na parc. č. 141/11 v katastrálním území Zdeslavice u Černín. Z RŠ nové kanalizační potrubí povede do vsakovacího objektu VO na pozemku parc. č. 466/11 v katastrálním území Červené Janovice.

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona, v souladu s § 38 vodního zákona a nařízením vlády č. 57/2016 Sb.:

1. Budou prováděny **2 x ročně vzorky** (typ A, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut) vyčištěné odpadní vody v **ukazatelích BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄**. Odběr vzorků v roce bude pravidelně rozložený, event. pokud je ČOV vybavena akumulacním prostorem pro vyčištěnou odpadní vodu, umožňující hydraulickou dobu zdržení alespoň 2 hodiny, je možné použít typu vzorku "prostý, jednorázově odebraný".
2. **Odběry a rozborů odpadních vod budou prováděny oprávněnou akreditovanou laboratoří** (dle § 92 odst. 2 vodního zákona Seznam oprávněných laboratoří zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku). Ukazatelé znečištění budou sledovány příslušnou analytickou metodou dle platných ČSN.
3. **Údaje o množství vypouštěných odpadních vod a koncentracích znečišťujících látek limitovaných ukazatelů v odebraných směsných vzorcích za uplynulý rok budou předávány vodoprávnímu úřadu vždy nejpozději do 31. ledna roku následujícího** a zároveň budou **archivovány** po dobu 5 let, pro případnou kontrolu vodoprávního úřadu.
4. Bude sledováno množství vypouštěných odpadních vod.
5. V případě vybudování veřejné splaškové kanalizace v obci zakončené centrální čistírnou odpadních vod budou splaškové vody z nemovitosti napojeny přímo na tento systém (nakládání s vodami, tak jak je upraveno tímto rozhodnutím, bude ukončeno).
6. DČOV provozovat podle provozního řádu, dodržovat postupy stanovené provozním řádem. Množství kalu bude průběžně sledováno. V četnosti dle provozního řádu bude kal odčerpán.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Miroslav Šena, nar. 30.1.1952, U Starého Labe 2156, 288 02 Nymburk 2

Odůvodnění:

Dne 9.9.2021 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o společné územní a stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady požadovanými vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Žadatel požádal o limity dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, tyto hodnoty byly uvedeny také v projektové dokumentaci a jsou ve vyjádření správce povodí.

Stavební úřad oznámil podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení vodoprávního a společného stavebního řízení podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona – vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94j odst. 1 stavebního zákona – povolení stavby domovní ČOV. Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je umístěn v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídil vodoprávní úřad v souladu s § 94 m stavebního zákona na den 24.11.2021 veřejné ústní jednání. Dle § 87 odst. 2 stavebního zákona se konání veřejného ústního jednání oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Toto bylo splněno. Z tohoto jednání byl sepsán protokol s č.j. MKH/140621/2021. Žadatel byl jednání přítomen a zajistil přístup na dotčený pozemek.

Ze strany účastníků řízení ani ze strany veřejnosti, do doby stanovené v oznámení o zahájení řízení, vodoprávní úřad neobdržel žádné písemné námítky či připomínky. Současně dal účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům možnost podat námítky, stanoviska a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, a upozornil je, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona, brát zřetel.

V průběhu řízení do stanovené lhůty neobdržel vodoprávní úřad žádné námítky nebo vyjádření.

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala: firma HELLSTEIN spol. s r.o., IČ:25834142, Vlčovice č.p. 11, 742 21 Kopřivnice, hlavní projektant Ing. Rostislav Hellstein, autorizovaný inženýr pro technologické zařízení staveb, ČKAIT 1101335, zodpovědný projektant Ing. Josef Rehtík, autorizovaný inženýr pro vodní hospodářství a krajinné inženýrství, ČKAIT 1101487, projektant Radim Klimecký, v červnu 2021, zak. č. 817-21.

Jedná se o biologickou ČOV pro 5 EO, která bude sloužit k čištění splaškových vod z RD (parc. st. 54 v k.ú. Zdeslavice u Černín). Samonosná polypropylenová nádrž bude osazena do výkopu tak, aby její pochůzná víko bylo umístěno nejméně 150 mm nad upraveným terénem (zamezení vniknutí dešťových vod), podrobnosti osazení nádrže a napojení na inženýrské sítě viz předložená projektová dokumentace. Splaškové vody budou z objektu RD vedeny gravitačně stávajícím potrubím PVC DN 150 v délce cca 16 m do stávající ŽB jímky o objemu 3,8 m³ a z ní novým kanalizačním potrubím PVC KG DN 100 do nové ČOV STMH5 a dále do nové PE RŠ DN300, kde budou odebírány vzorky vyčištěné odpadní vody, vše na parc. č. 141/11 v katastrálním území Zdeslavice u Černín. Z RŠ nové kanalizační potrubí povede do vsakovacího objektu VO na pozemku parc. č. 466/11 v katastrálním území Červené Janovice. Celková délka nového kanalizačního potrubí bude cca 23 m.

Odpadní vody z ČOV budou vypouštěny **do vod podzemních**. Vyčištěná voda bude vedena do vsakovacího objektu, který bude proveden jako rýha šířky 2000 mm, délky 8000 mm, hl. dna 1000 mm, vyplněná do úrovně 500 mm nade dnem šterkem fr. 16/32, zakryt geotextílií a silnostěnnou těsnicí folií, následně zeminou a zatravněn. Nade dnem bude provedeno drenážní potrubí, vsakovací objekt bude opatřen monitorovací PVC potrubím DN 100, s perforací ve vsakovací vrstvě.

Řídicí jednotka bude umístěna v zahradním domku (parc. st. č. 55 v k.ú. Červené Janovice), napojena na kabel CYKY 3x1,5, 230V, 10A.

VO bude umístěn v blízkosti Opatovického potoka (IDVT 10176201) ve správě Povodí Labe, s.p., nacházejícího se ve východní polovině pozemku parc. č. 466/11 v katastrálním území Červené Janovice.

Hydrogeologický posouzení:

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (§ 9 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb.) vypracovala v červenci 2021, firma GEOMĚRKA, s.r.o., IČ: 08423679, Nová 862, 252 10 Mníšek pod Brdy, jako odpovědný řešitel je uvedena odborně způsobilá osoba, tj. Mgr. Hana Tůmová (odborná způsobilost v oboru hydrogeologie poř.č. MŽP ČR: 2087/2009).

Vyjádření posuzuje způsob likvidace předčištěných odpadních vod. V jeho závěru se uvádí, že nepředpokládá, že by navrhovaný rozsah nakládání s vodami měl zásadní negativní vliv na vodní a na vodu vázané ekosystémy, jiná vodní díla, stavby či zařízení a nepředpokládá možnost kvalitativního ovlivnění zdrojů podzemních a povrchových vod v okolí. Směr proudění podzemní vody v nejvrchnější zvodni v posuzované lokalitě odpovídá sklonu nepropustné vrstvy, která kopíruje povrch terénu a proudí východním až severovýchodním směrem do erozní báze Opatovického potoka. Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 1 – 3 m p.t.. K zasakování by mělo docházet v nezámrazné hloubce, tj. min. 0,8 m p.t., koeficient vsaku je odhadován 5.10⁻⁷ m/s, minimální plocha VO musí být 12 m². Nejbližší individuální zdroj pitné vody se nachází na pozemku žadatele (parc. č. 141/11 v katastrálním území

Zdeslavice u Černín, vzdáleném cca 31 m od plánované ČOV), jedná se o studnu kopanou, hl. 6,6, m p.t.. **Při vsaku do vod podzemních musí být respektováno ochranné pásmo okolních studní.** Odstup splňuje požadavky ustanovení §24a vyhlášky č. 269/2009 Sb., v platném znění pro málo prostupné podloží, tj. vzdálenost vodního zdroje od plánované ČOV je více než 12 m.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.

Vodoprávní úřad využil ustanovení § 2 odst. 5 Nařízením vlády č. 57/2016, *o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních* a stanovil emisní limity v souladu s přílohou č. 1 k nařízení vlády. Při stanovení limitů vycházel vodoprávní úřad z návrhu limitů v žádosti a z tabulky bilancí dosahovaných hodnot na odtoku z ČOV uvedených v projektové dokumentaci.

Stavba se dotýká zájmů chráněných vodním zákonem – jako povinný podklad pro rozhodnutí bylo doloženo stanovisko správce povodí, tj. Povodí Labe, státní podnik, ze dne 2.9.2021, č.j. PLa/2021/039854. Povinnost mít toto stanovisko vychází z vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, kde ve formuláři žádosti č. 6 pro společné povolení v příloze č. 13 je zakotvena povinnost předložit s žádostí stanovisko správce povodí, s výjimkou případů v ní uvedených. Stanovisko správce povodí zahrnuje stručný popis záměru, popis dotčeného vodního útvaru a závěr, že uvedený záměr je možný, neboť lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Správce povodí souhlasí s povolovaným záměrem s podmínkami, které byly splněny, nebo byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí. Podmínky, které jsou dány příslušnými ustanoveními zákona, jsou soukromoprávního charakteru, nebo jinak překračují pravomoc svěřenou správnímu orgánu zákonem, a které tudíž nepřísluší vodoprávnímu úřadu stanovit.

Dále vodoprávní úřad na základě výše uvedeného stanoviska posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Stavební záměr se nachází v zastavěném území obce, pro kterou není vypracován územní plán sídelního útvaru. Pozemek je situován uvnitř obce a nachází se na něm rodinný dům. Stavba domovní ČOV je stavbou doplňkovou ke stávající stavbě hlavní.

Podle § 96b odst. 1 písm. f) stavebního zákona se závazné stanovisko orgánu územního plánování nevydává pro stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů souvisejících s bydlením či bydlení podmiňující, což je případ projednávané stavby.

Povolení k vypouštění odpadních vod je časově omezeno do vybudování veřejné splaškové kanalizace zakončené centrální ČOV a současně je vypouštění časově omezeno dle § 9 odst. 2 vodního zákona, kdy nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost ve správním řízení a posoudil ji podle § 94o stavebního zákona a § 115 vodního zákona a z dalších hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

Účastníkem řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních je dle § 115 odst. 1, odst. 4 a odst. 6 vodního zákona pouze žadatel, obec a případně občanské sdružení, tzn. Miroslav Šena, Hana Šenová, kterou zastupuje Miroslav Šena, Obec Černíný, Obec Červené Janovice.

Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci vrtané studny jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:

- dle § 94k písm. a) stavebník a písm. d) vlastník předmětného pozemku, tj. Miroslav Šena, Hana Šenová, kterou zastupuje Miroslav Šena,
- dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. Obec Černíný, Obec Červené Janovice.
- dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, tj. Marie Maršíková, Jana Ševčíková, Marie Hudcová, Danuše Jelínková.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle § 81 až § 85 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. V případech doručování veřejnou vyhláškou se podle § 25 odst. 2 správního řádu písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Dle ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle ustanovení § 82 odst. 2. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1) správního řádu odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora, úřední desce Obecního úřadu Černíny a Obec Červené Janovice po dobu 15 dnů. Dnem vyvěšení je pak první den vyvěšení písemnosti na úřední desce MěÚ Kutná Hora. Rozhodnutí s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí zašle Obec Černíny a Obec Červené Janovice zpět na adresu zdejšího odboru.

Otisk úředního razítka

Ing. Pavlína Žalská
oprávněná úřední osoba
referent odboru

VYVĚŠENO dne:
Razítka, podpis

SEJMUTO dne:
Razítka, podpis

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 27.10.2021

Obdrží:

Účastníci řízení o vypouštění odpadních vod do vod podzemních – dle § 115 odst. 1, odst. 4 a odst. 6 vodního zákona

Miroslav Šena, Zdeslavice č.p. 29, Černíny, 286 01 Zdeslavice
Obec Černíny, IDDS: 7ieb55
Obec Červené Janovice, IDDS: 3hxy25

Účastníci společného řízení dle § 94k stavebního zákona

Miroslav Šena, Zdeslavice č.p. 29, Černíny, 286 01 Zdeslavice
Marie Maršíková, Wagnerova č.p. 949/3, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
Mgr. Jana Ševčíková, Hořátecká č.p. 1433/19, 288 02 Nymburk 2
Marie Hudcová, Hetlín č.p. 44, Černíny, 284 01 Kutná Hora 1
Danuše Jelínková, Zdeslavice č.p. 14, Chlístovice, 284 01 Kutná Hora 1
Obec Červené Janovice, IDDS: 3hxy25
Obec Černíny, IDDS: 7ieb55
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Hana Šenová, U Starého Labe č.p. 2156, 288 02 Nymburk 2

Ostatní

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dby8g2
Obec Červené Janovice, stavební úřad, IDDS: 3hxy25

K vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dní:

Město Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, IDDS: b65bfx3
Obec Černíny, IDDS: 7ieb55
Obec Červené Janovice, IDDS: 3hxy25

