



* M U K H S P O 7 4 6 0 5 3 9 *

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3
e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 8.9.2022

Spis. zn.: 023857/2022/ZPR/ŽAP

Č.j. MKH/122585/2022

Vyřizuje: Ing. Pavlína Žalská

Telefon: 327 710 266

E-mail: zalska@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný orgán státní správy podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 11.2.2022 podala

**Ing. Martina Kozlerová, nar. 3.5.1976, Na Topolce 1613, 140 00 Praha 4-Nusle,
kterou zastupuje Mgr. Jan Kozler, nar. 4.6.1976, Ledečko 45, 285 06 Sázava**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94j odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 1 vodního zákona, v souladu s § 94p odst. 1 stavebního zákona

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

ČOV "AQUATEC AT 6 plus"

a elektro přípojka na pozemku parc. č. 172/7, kanalizační přípojka na pozemku parc. č. 172/7, 176/1, 177/1, 177/2, 342 a výústní objekt na pozemku parc. č. 342 v katastrálním území Ledečko, obec Ledečko

v rozsahu

a) **umístění na místě**

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Ledečko
Identifikátor katastrálního území	679755
Název katastrálního území	Ledečko
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 172/7, 176/1, 177/1, 177/2, 342
Číselný identifikátor vodního toku	10100005
Název vodního toku	Sázava
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-09-03-0990-0-00
Hydrogeologický rajon	63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy

Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	- severní část DVL_0620 Sázava od toku Želivka (Hejlovka) po Nučický potok
Přímé určení polohy ČOV (souřadnice X, Y)	1074249.31;708382.76
Přímé určení polohy VO (souřadnice X, Y)	1074242.90;708384.44

b) provedení stavby

Čistírna odpadních vod (ČOV)	AQUATEC AT 6 plus
Kapacita ČOV	1-6 EO
Druh přiváděných vod (Č 07)	splaškové
Zpracování provozního řádu uloženo	ANO
Kanalizační přípojka – nátok na ČOV	připojeno v nezámrazné hloubce, PVC DN 125 ve sklonu min. 2,0% a v délce cca 16 m
Kanalizační přípojka – odtok z ČOV	připojeno v nezámrazné hloubce PVC DN 125 v délce cca 27,0 m ve sklonu min. 1,0% do výústního objektu VO, dmychadlo a řídicí jednotka umístěné u ČOV, připojení na jistič umístěný v RD, KOPOFLEX 50, kabel CYKY 3JX2,5 mm, zakrytí výstražnou folií
Elektro přípojka	kanalizační potrubí zaústěno pod úhlem 60° nebo kolmo, žabí klapka, opevněno dokola a pod vyústěním kamennou dlažbou do betonu. VO bude opatřen číslem PV-Sa-0144-V
Výústní objekt (VO)	

Účel a popis stavby:

Čištění splaškových vod z rodinného domu (parc. č. 172/7 v katastrálním území Ledečko) v domovní čistírně odpadních vod typu AQUATEC AT 6 plus, jejímž dodavatelem bude AQUATEC VFL, s.r.o.. Jedná se o typovou mechanicko-biologickou aktivační čistírnu s cyklickým provozem, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod. V čistírně je aktivovaným kalem odbouráváno organické znečištění a vyčištěná voda je periodicky odčerpávána. Přečištěné odpadní vody z ČOV budou vypouštěny **do vod povrchových, tj. recipientu významný vodní tok Sázava, IDVT 10100005 na pozemku parc. č. 342 v katastrálním území Ledečko obec Ledečko**. VO, umístěný na pozemku parc. č. 342 v katastrálním území Ledečko, bude do vodoteče zaústěn pod úhlem 60° nebo kolmo, opatřen žabí klapkou a opevněn dokola a pod vyústěním kamennou dlažbou do betonu. **VO bude opatřen číslem PV-Sa-0144-V.**

Umístění stavby:

Stavba ČOV bude umístěna na pozemku parc. č. 172/7 v katastrálním území Ledečko, obec Ledečko, ve vzdálenosti cca 2,30 m od pozemku parc. č. 172/6 a cca 27,0 m od pozemku parc. č. 342, vše v katastrálním území Ledečko, obec Ledečko. Stavba VO bude umístěna na pozemku parc. č. 342 v katastrálním území Ledečko, obec Ledečko, ve vzdálenosti cca 23,0 m od hranice pozemku parc. č. 172/7, na souřadnicích X;Y: 1074242.90;708384.44, vše v katastrálním území Ledečko, obec Ledečko. Stavba kanalizačního potrubí bude umístěna na pozemcích parc. č. 172/7, parc. č. 176/1, parc. č. 177/2, parc. č. 177/1 a parc. č. 342, vše v katastrálním území Ledečko, obec Ledečko.

Stanovuje podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby dle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 15 odst. 3 vodního zákona:

- 1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, vypracované Ing. Nikol Štěpánovou, IČ: 06089887, Jahodová 2069, 286 01 Čáslav, zodpovědná osoba Ing. Jirí Štěpán, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT 0002373, v říjnu 2021, ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.**
2. Před zahájením stavebních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních sítí na dotčeném pozemku jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop.

- O zahájení prací budou předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí správci.
3. Do kanalizační přípojky vedoucí do ČOV nelze zaústit srážkové vody, drtiče kuchyňských odpadů a vody z bazénů.
 4. **Budou splněny podmínky stanoviska správce povodí – Povodí Vltavy, státní podnik, ze dne 31.1.2022, č.j. PVL-87585/2021/240-Mr .**
 5. **Budou splněny podmínky smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti PVL-699/2022/SML ze dne 22.4.2022.**
 6. **Výústní objekt bude trvale opatřen registračním číslem PV-Sa-0144-V.**
 7. Pracovní činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami dle ust. § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
 8. Odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje.
 9. **Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
 10. DČOV bude provozována v souladu s provozním řádem. Budou dodržovány postupy stanovené provozním řádem. Množství kalu bude průběžně sledováno. V četnosti dle provozního řádu bude kal odčerpán. Veškeré činnosti spojené s obsluhou DČOV budou zapisovány do provozního deníku.
 11. V případě vybudování veřejné splaškové kanalizace v obci zakončené centrální čistírnou odpadních vod budou splaškové vody z nemovitosti napojeny přímo na tento systém (užívání ČOV bude ukončeno).
 12. **Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.**
 13. Před dokončením stavby **požádá investor o vydání kolaudačního souhlasu.** Stavební úřad provede na základě této žádosti závěrečnou kontrolní prohlídku.
- Nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce bude předloženo mimo jiné:**
- a) zápis o předání a převzetí stavby,
 - b) dokumentace skutečného provedení stavby, včetně výkresové dokumentace, (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, nebo ověřené projektové dokumentaci),
 - c) fotodokumentace osazení DČOV, stavba VO,
 - d) doklad o elektrevizi zařízení,
 - e) doklad o vodotěsnosti ČOV a kanalizačního potrubí,
 - g) **provozní řád upravující užívání stavby** s popisem místa a způsobu odběru vzorků

II. vydává povolení

podle § 8 odst. 1 písm. c) a § 38 a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb (o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech) **k nakládání s vodami - k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových** (dále jen "nakládání s vodami")

a) na místě: viz bod I. a)

Přímé určení polohy VO (souřadnice X, Y) 1074242.90;708384.44

b) stanovuje rozsah nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 a v souladu s § 38 odst. 4 vodního zákona takto:

Druh vypouštěných vod (Č 07)	splaškové
Typ čistírny odpadních vod	DČOV AQUATEC AT 6 plus
Průměrné povolené	0,0045 l/s
Maximální povolené	0,0066 l/s
Maximální měsíční povolené	11,67 m ³ /měs.
Roční povolené	140 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Časové omezení platnosti povolení	Do doby možného připojení na centrální ČOV; nejdéle 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Velikost zdroje znečištění v EO	5
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod	
a) BSK ₅ Hodnota 'p'	30 mg/l
BSK ₅ Hodnota 'm'	50 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'p'	110 mg/l
CHSK _{Cr} Hodnota 'm'	170 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	40 mg/l
NL Hodnota 'm'	60 mg/l
Uložená měření	
Způsob měření množství vody	ANO – odhadem dle směrných čísel roční spotřeby (96 l/os/den)
Sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Četnost sledování	2 ročně
Typ vzorků (Č 05)	Typ A
Místo odběru vzorku	ČOV

„m“ je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod povrchových. Stanovení se provede jako dvouhodinový slévaný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 min

Účel a popis nakládání s vodami:

Zajištění likvidace odpadní vod z RD (parc. č. 172/7 v katastrálním území Ledečko). **Odpadní vody z ČOV budou vypouštěny do vod povrchových (vodoteč Sázava, IDVT 10100005).** Vyčištěná voda bude z ČOV vedena novým gravitačním potrubím do výústního objektu VO, umístěném na pozemku parc. č. 342 v katastrálním území Ledečko. Vyústění do vodního toku bude na souřadnicích X;Y: 1074242.90;708384.44, VO bude trvale opatřen číslem PV-Sa-0144-V.

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona, v souladu s § 38 vodního zákona a nařízením vlády č. 401/2015 Sb.:

- Budou prováděny **2 x ročně vzorky** (typ A, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut) vyčištěné odpadní vody v **ukazatelích BSK₅, CHSK_{Cr}, NL**. Odběr vzorků v roce bude pravidelně rozložený, event. pokud je ČOV vybavena akumulacním prostorem pro vyčištěnou odpadní vodu, umožňující hydraulickou dobu zdržení alespoň 2 hodiny, je možné použití typu vzorku "prostý, jednorázově odebraný".
- Odběry a rozborů odpadních vod budou prováděny oprávněnou akreditovanou laboratoří** (dle § 92 odst. 2 vodního zákona Seznam oprávněných laboratoří zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku). Ukazatelé znečištění budou sledovány příslušnou analytickou metodou dle platných ČSN.
- Údaje o množství** vypouštěných odpadních vod **a koncentracích** znečišťujících látek limitovaných ukazatelů v odebraných směsných vzorcích **za uplynulý rok budou předávány vodoprávnímu úřadu vždy nejpozději do 31. ledna roku následujícího** a zároveň budou **archivovány** po dobu 5 let, pro případnou kontrolu vodoprávního úřadu.
- Bude sledováno množství vypouštěných odpadních vod.
- V případě vybudování veřejné splaškové kanalizace v obci zakončené centrální čistírnou odpadních vod budou splaškové vody z nemovitosti napojeny přímo na tento systém (nakládání s vodami, tak jak je upraveno tímto rozhodnutím, bude ukončeno).
- DČOV provozovat podle provozního řádu, dodržovat postupy stanovené provozním řádem. Množství kalu bude průběžně sledováno. V četnosti dle provozního řádu bude kal odčerpán.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Ing. Martina Kozlerová, nar. 3.5.1976, Na Topolce 1613, 140 00 Praha 4-Nusle

Odůvodnění:

Dne 11.2.2022 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o společné územní a stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady požadovanými vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- 1x projektovou dokumentaci zpracovanou Ing. Nikol Štěpánovou, IČ: 06089887, Jahodová 2069, 286 01 Čáslav, zodpovědná osoba Ing. Jiří Štěpán, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT 0002373, v říjnu 2021,
- Stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 31.1.2022, č.j. PVL-87585/2021/240-Mr,
- Souhlasné stanovisko Obce Ledečko k umístění a stavbě domovní ČOV ze dne 29.11.2021,
- ČEZ Distribuce a.s. Děčín, sdělení o existenci energetického zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s., zn. 0101700915 ze dne 10.3.2022,
- ČEZ ICT Services, a.s., sdělení o existenci komunikačního vedení, zn. 0700519862 ze dne 10.3.2022,
- Telco Pro Services, a.s., sdělení o existenci komunikačního vedení, zn. 0201381817 ze dne 10.3.2022,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha, vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany SEK, č.j.. 577478/22 ze dne 10.3.2022,
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti PVL-699/2022/SML ze dne 22.4.2022.

Stavební úřad oznámil podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení vodoprávního a společného stavebního řízení podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona – vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94j odst. 1 stavebního zákona – povolení stavby domovní ČOV. Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je umístěn v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídil vodoprávní úřad v souladu s § 94 m stavebního zákona na den 17.8.2022 veřejné ústní jednání. Dle § 87 odst. 2 stavebního zákona se konání veřejného ústního jednání oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Toto bylo splněno. Zástupce žadatele, zastupující žadatele na základě udělené plné moci, byl jednání přítomen a zajistil přístup na dotčený pozemek.

Z ústního jednání byl sepsán protokol s č.j. MKH/121075/2022. Ústní jednání proběhlo ze strany účastníků bez připomínek.

Ze strany účastníků řízení ani ze strany veřejnosti, do doby stanovené v oznámení o zahájení řízení, vodoprávní úřad neobdržel žádné písemné námítky či připomínky. Současně dal účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům možnost podat námítky, stanoviska a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, a upozornil je, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 3 stavebního zákona, brát zřetel.

V průběhu řízení do stanovené lhůty neobdržel vodoprávní úřad žádné námítky nebo vyjádření.

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala: Ing. Nikol Štěpánová, IČ: 06089887, Jahodová 2069, 286 01 Čáslav, zodpovědná osoba Ing. Jiří Štěpán, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT 0002373, v říjnu 2021.

Jedná se o typovou mechanicko-biologickou ČOV AQUATEC AT 6 plus pro 1-6 EO, která bude sloužit k čištění splaškových vod z budoucího RD (parc. č. 172/7 v katastrálním území Ledečko). Samonosná polypropylenová nádrž bude osazena do výkopu tak, aby její pochůzné víko bylo umístěno nejméně 150 mm nad upraveným terénem (zamezení vniknutí dešťových vod), podrobnosti osazení nádrže a napojení na inženýrské sítě viz předložená projektová dokumentace.

Splaškové vody budou z objektu budoucího RD vedeny gravitačně novým potrubím PVC DN 125 ve sklonu min. 2,0% a v délce cca 16 m do nové ČOV AQUATEC AT 6 plus, jejímž výrobcem je AQUATEC VFL, s.r.o.. Jedná se o aktivační čistírnu s cyklickým provozem, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod. V čistírně je aktivovaným kalem odbouráváno organické znečištění a vyčištěná voda je periodicky odčerpávána.

Odpadní vody z ČOV budou vypouštěny **do vod povrchových (vodoteč Sázava, IDVT 10100005)**. Z nové ČOV bude vedena přečištěná odpadní voda odtokovým kanalizačním potrubím PVC DN 125 v délce cca 27,0 m ve sklonu min. 1,0% do výústního objektu VO, umístěném na pozemku parc. č. 342 v katastrálním území Ledečko. Výústní potrubí bude do vodoteče zaústěno pod úhlem 60° nebo kolmo, opatřeno žabí klapkou a opevněno dokola a pod vyústěním kamennou dlažbou do betonu. VO bude opatřeno číslem PV-Sa-0144-V. Likvidaci aerobně stabilizovaného kalu z ČOV bude provádět specializovaná firma dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a souvisejících předpisů.

Řídící jednotka bude umístěna vně objektu rodinného domu a napojena na kabel CYKY

Podrobný popis technologie a umístění je v projektové dokumentaci ČOV, viz předložená projektová dokumentace.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.

Žadatel požádal o limity dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 401/2015 Sb., *o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech*, tyto hodnoty byly uvedeny také v projektové dokumentaci.

Povolené koncentrace ukazatelů znečištění, stejně jako četnost, typ vzorků a způsob měření množství vypouštěných odpadních vod byly stanoveny podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., *o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech* (dále jen nařízení vlády).

V souladu s §2 odst. 2 nařízení vlády stanovil vodoprávní úřad četnost odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod 4x ročně, typ vzorku A, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku. Odběry by neměly být prováděny za neobvyklých situací, při přívalových deštích a povodních.

Doba vypouštění odpadních vod a další podmínky povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami byly stanoveny v souladu s §8 odst. 1 písm. c), § 9 odst. 2, § 38 odst. 5, odst. 6 vodního zákona.

Stavba se dotýká zájmů chráněných vodním zákonem – jako povinný podklad pro rozhodnutí bylo doloženo stanovisko správce povodí, tj. Povodí Vltavy, státní podnik, ze dne 31.1.2022, č.j. PVL-87585/2021/240-Mr a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti PVL-699/2022/SML ze dne 22.4.2022. Povinnost mít stanovisko vychází z vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, kde ve formuláři žádosti č. 6 pro společné povolení v příloze č. 13 je zakotvena povinnost předložit s žádostí stanovisko správce povodí, s výjimkou případů v ní uvedených. Stanovisko správce povodí zahrnuje stručný popis záměru, popis dotčeného vodního útvaru a závěr, že uvedený záměr je možný, neboť lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Správce povodí souhlasí s povolovaným záměrem s podmínkami, které byly splněny, nebo byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí. Podmínky, které jsou dány příslušnými ustanoveními zákona, jsou soukromoprávního charakteru, nebo jinak překračují pravomoc svěřenou správnímu orgánu zákonem, a které tudíž nepřísluší vodoprávnímu úřadu stanovit.

Dále vodoprávní úřad na základě výše uvedeného stanoviska posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Stavební záměr se nachází v zastavené oblasti obce, pro kterou není vypracován územní plán sídelního útvaru. Pozemek je situován uvnitř rekreační zástavby a nachází se na něm nový rodinný dům. Stavba domovní ČOV je stavbou doplňkovou ke stávající stavbě hlavní.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost ve správním řízení a posoudil ji podle § 94o stavebního zákona a § 115 vodního zákona a z dalších hledisek uvedených v ustanoveních

vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 a 3 správního řádu):

Účastníkem řízení o povolení k nakládání s vodami je dle § 115 odst. 4, 5 a 6 vodního zákona žadatel, obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, správce vodního toku a případně občanské sdružení. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 06/05 Sázava se v dané zákonné lhůtě do řízení nepřihlásila, tudíž nemá nadále postavení účastníka řízení.

Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci umístění a stavby domácí čistírny odpadních vod jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:

- dle § 94k písm. a) stavebník a písm. d) vlastník předmětného pozemku,
- dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,
- dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle § 81 až § 85 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. V případech doručování veřejnou vyhláškou se podle § 25 odst. 2 správního řádu písemnost považuje za doručenu patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci žadateli. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora, úřední desce Obecního úřadu Ledečko po dobu 15 dnů. Dnem vyvěšení je pak první den vyvěšení písemnosti na úřední desce MěÚ Kutná Hora. Rozhodnutí s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí zašle Obec Ledečko zpět na adresu zdejšího odboru.

Otisk úředního razítka

Ing. Pavlína Žalská
oprávněná úřední osoba
referent odboru

VYVĚŠENO dne:
Razítka, podpis

SEJMUTO dne:
Razítka, podpis

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 8.7.2022.

Obdrží:

Účastníci řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle § 115 odst. 1, odst. 4, odst. 6 vodního zákona

Mgr. Jan Kozler, IDDS: kbbiec5
Obec Ledečko, IDDS: be7bxrf
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
Český svaz ochránců přírody 06/05 Sázava, IDDS: yfnpdn9

Účastníci společného řízení dle § 94k stavebního zákona

Mgr. Jan Kozler, IDDS: kbbiec5
Obec Ledečko, IDDS: be7bxrf
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
Ing. Petr Holý, CSc., Kafkova č.p. 320/3, 160 00 Praha 6-Dejvice
Roman Dohnal, Chabařovická č.p. 1332/3, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82

Ostatní

Město Uhlířské Janovice, Odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbau2

K vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dní:

Město Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, IDDS: b65bfx3
Obec Ledečko, IDDS: be7bxrf

Grafická příloha:

Umístění DČOV:

č.poz.	vlastník	druh poz.	výměra m ²	výměra záboru m ²
176/1	obec Leděčko	Ostat. plocha	1643	2,12
177/2	obec Leděčko	Ostat. plocha	133	2,1
177/1	obec Leděčko	Ostat. plocha	2832	0,35
342	Povodí Vltavy s.p.	Vodní plocha	97482	2,5

