



\* M U K H S P 0 7 9 2 6 7 8 7 \*

## MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

### odbor životního prostředí

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111\*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3

e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 7.2.2023

Spis. zn.: 180070/2022/ZPR/POM

Č.j. MKH/017950/2023

Vyřizuje: Ing. Pospíšilová

Telefon: 327 710 265

E-mail: pospisilova@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako stavební úřad příslušný k vydání společného povolení podle § 94j odst. 1 stavebního zákona a § 169 odst. 3 stavebního zákona, místně příslušný orgán státní správy podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost, kterou dne 6.12.2022 podali

**Soňa Chatwin, nar. 2.6.1978, Horní Kruty 80, 281 46 Horní Kruty,**  
**Mark Chatwin, nar. 29.8.1968, Lhotky 51, Malotice, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy,**  
**které zastupuje Denisa Jásková, nar. 9.12.1992, Kutnohorská 809, Kostelec nad Černými lesy, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

**I. Podle § 15 odst. 1 a odst. 6 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona**

### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu vodního díla

### **Domovní vrtaná studna**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 34/21 (orná půda) v katastrálním území Mělník nad Sázavou v rozsahu

#### **a) Umístění vrtané studny na místě:**

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Úžice
Identifikátor katastrálního území	679755
Název katastrálního území	Mělník nad Sázavou
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 34/21
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-09-03-1030-0-00
Hydrogeologický rajon	6320 - Krystalinikum v povodí Střední Vltavy
Útvar podzemních vod	63204 - Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – severní část
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1068996; 710985

Umístění stavby: Stavba studny je umístěna na pozemku parc. č. 34/21 ve vzdálenosti 7 m od hranice s pozemkem parc. č. 34/36 (ostatní komunikace) a 10 m od hranice s pozemkem parc. č. 34/18 vše v katastrálním území Mělník nad Sázavou.

**b) Provedení stavby vrtané studny**

Studna; účel	vrtaná jímací; zásobování rodinného domu
Hloubka studny	80 m
Vystrojení vrtu	zárubnice PVC-U Ø 125 mm
Těsnění vrtu	těsnění bentonitem do hl. 9 m p.t.
Manipulační šachta	šachta plastová Ø 900 mm hloubky 1100 mm, plastové zákrytové víko

**Podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby** dle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou tohoto rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované odpovědným projektantem Ing. Roman Pýcha – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství ČKAIT 0000509 v říjnu 2022, ověřené vodoprávním úřadem a umístěna v souladu s § 24a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Stavba bude provedena dodavatelsky, údaje o stavebním podnikateli, o odborném vedení provádění stavby stavbyvedoucím včetně oprávnění k provádění staveb podle § 158 a § 160 stavebního zákona budou předány vodoprávnímu úřadu do zahájení prací.
4. **Hloubení studny (vrtané práce) bude probíhat pod dozorem odpovědné osoby (hydrogeologa).**
5. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Zahájení zemních prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno provozovatelům sítí 15 dní předem. Zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny ručně. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí sítí, bude zástupce správce sítě přizván ke kontrole. Případné poškození bude neprodleně správci sítě oznámeno.
8. **Vodoprávnímu úřadu bude písemně oznámeno dokončení stavby a záměr tuto stavbu užívat. Spolu s oznámením bude doložena:**
  - elektrorevize čerpadla,
  - fotodokumentace provedené stavby - pohled na studnu a pohled do manipulační šachty (případně fotodokumentace jednotlivých fází stavby – provedení vrtu, provedení manipulační šachty, těsnění),
  - zápis o předání a převzetí stavby včetně prohlášení, že stavba byla provedena přesně podle schválené projektové dokumentace nebo se změnami oproti schválené projektové dokumentaci včetně výkresové dokumentace skutečného provedení stavby (nutno doložit písemný souhlas zpracovatele projektové dokumentace se změnami).

**II.** Podle § 169 odst. 2 a 3 stavebního zákona

**p o v o l u j e v ý j i m k u**

z ustanovení § 24a odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění (dále jen „OPVU“) pro výše uvedenou stavbu na místě: viz bod a)

**Popis výjimky:**

Stavba vrtané studny je navržena v odstupové vzdálenosti 7 m od pozemku parc. č. 34/36 (veřejná komunikace). Podle ustanovení § 24a odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění by měla tato vzdálenost činit 12 m. Dle závěrů hydrogeologa udělení výjimky neohroží bezpečnost, ochranu zdraví, život osob a sousední pozemky nebo stavby. S udělením výjimky souhlasí.

**III. Podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona****v y d á v á p o v o l e n í****k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru**

na místě viz bod a) v tomto rozsahu:

Odběry pro účely	zásobování rodinného domu a závlaha
Studna	vrtaná jímací
<b>Údaje o povoleném množství odběru</b>	
Průměrný povolený odběr	0,006 l/s
Maximální povolený odběr	0,2 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	25 m <sup>3</sup> /měs
Roční povolený odběr	180 m <sup>3</sup> /rok
Časové omezení platnosti povolení	na dobu životnosti vodního díla
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12

**Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami** podle § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Při exploataci studny bude mít uživatel přehled o odebraném množství a nárazově bude sledovat i úroveň hladiny podzemní vody ve studni.
2. Ze studny nelze realizovat dlouhodobé jednorázové odběry spojené s maximálním snížením hladiny v jímacím objektu (souvislé průběžné plnění bazénu, dlouhodobé nepřerušované zalévání).
3. Na závlahu budou v maximální míře využity srážkové vody.
4. **S ohledem na ustanovení § 29 odst. 1 vodního zákona, v případě dlouhodobého sucha, nebudou podzemní vodou plněny bazény, přednostně bude podzemní voda užívána pro nezbytné potřeby obyvatelstva.**
5. Okolí studny (do vzdálenosti 10 m) musí být udržováno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo zhoršení jakosti podzemních vod (*dle ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody*).
6. Čerpání podzemní vody bude regulováno koncovými spínači (elektrodou hladinového spínače) tak, aby nemohlo docházet k úplnému zčerpání zásobního prostoru vrtu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Mark Chatwin, nar. 29.8.1968, Lhotky 51, Malotice, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy  
Soňa Chatwin, nar. 2.6.1978, Horní Kruty 80, 281 46 Horní Kruty

**Odůvodnění:**

Dne 6.12.2022 podal žadatel žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu vodního díla – vrtané studny, povolení výjimky z ustanovení § 24a odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění (dále jen „OPVU“) a souvisejícího povolení k nakládání s podzemními vodami. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady, a to:

- 2x projektová dokumentace vypracovaná odpovědným projektantem Ing. Roman Pýcha – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství ČKAIT 0000509 v říjnu 2022 včetně snímku mapy z KN.
- 1x hydrogeologický posudek; vyjádření podle § 9 odst. 1 vodního zákona vypracoval v říjnu 2022 odpovědný řešitel Mgr. Jiří Kopáč - odborná způsobilost v hydrogeologii osvědčení MŽP ČR 2176/2012.
- Plná moc k zastupování pro Denisu Jáskovou ze dne 2.11.2022.
- Stanovisko správce povodí, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava s vlastní značkou PVL-76402/2022/240-Má ze dne 11.11.2022.

- Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského č.j. SBS 48168/2022/OBÚ – 02/1 ze dne 2.11.2022.
- Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství č.j.: 134895/2022/KUSK ze dne 11.11.2022.

Stavební úřad oznámil podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení vodoprávního a společného stavebního řízení podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona – odběr podzemní vody, podle § 169 odst. 2 stavebního zákona - povolení výjimky z ustanovení § 24a odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb. „OPVU“ a podle § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona – povolení stavby domovní vrtané studny.

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je umístěn v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, v souladu s § 94 m odst. 1 stavebního zákona, vodoprávní úřad stanovil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den 2.2.2023. Z tohoto jednání byl sepsán protokol. Dle § 87 odst. 2 stavebního zákona se konání veřejného ústního jednání oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Toto bylo splněno.

Vodoprávní úřad v písemnosti oznamující konání veřejného ústního jednání (místního šetření) upozornil účastníky řízení, že mohou uplatnit své námítky, dotčené správní úřady svá stanoviska a veřejnost připomínky do konce místního šetření. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 94m odst. 1 a § 94n odst. 1 stavebního zákona, brát zřetel.

Žádné námítky či připomínky do doby stanovené v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu v oznámení o zahájení řízení vodoprávní úřad neobdržel. Účastníci řízení se k podkladům pro vydání rozhodnutí nevyjádřili.

Projektovou dokumentaci stavby domovní vrtané studny vypracoval odpovědný projektant Ing. Roman Pýcha – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství ČKAIT 0000509 v říjnu 2022.

#### Projektová dokumentace stavby řeší:

- Odběr podzemní vody z vrtané studny hloubky 80 m, vystrojené zárubnicí (PVC-U) Ø 125 mm v celé délce studny, certifikovanou pro styk s pitnou vodou. Šachta zhlaví bude plastová o průměru 9000 mm, se zajištěným plastovým poklopem, vystupující nad terén. Šachta zhlaví v celé délce bude těsněna jílovitou zeminou. Studniční plášť do hloubky 9 m pod terén bude zatěsněn bentonitem. Do vzdálenosti 1 m po obvodu šachty bude provedena betonová dlažba nebo drnování. Vrtaná studna bude vystrojena ponorným čerpadlem. Ostatní podrobnosti viz projektová dokumentace.

Dokumentaci záměru nakládání s vodami – Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (§ 9 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb.) vypracoval v říjnu 2022 odpovědný řešitel Mgr. Jiří Kopáč - odborná způsobilost v hydrogeologii osvědčení MŽP ČR 2176/2012 v jehož závěru se uvádí že:

- odběrem podzemní vody ve výše uvedeném množství nedojde k negativnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů ani okolních vodních zdrojů.
- Dosah depresního kužele (poloměr) se bude pohybovat do 10 m. V tomto dosahu se nenachází žádné vodní zdroje ani jiné potenciální střety zájmů.
- Odstupy studny od možných zdrojů znečištění nejsou v dané hydrogeologické pozici posuzované studny dostatečné a nesplňují požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o *obecných požadavcích na využívání území*, proto je v rámci řízení projednávána výjimka.
- Prostor mezi pažnicí a horninovým prostředím bude nad přítokem podzemní vody dostatečně utěsněn bentonitovým těsněním, zhlaví studny bude umístěno v plastové manipulační šachtě a dále se v daném místě jedná o nezpevněnou zatravněnou cestu, která slouží jako příjezdová cesta k několika RD. Znečištění z provozu a údržby takové cesty je zcela zanedbatelné a nepředstavuje zdroj potenciálního ohrožení pro budoucí studnu. Jsou splněny dostatečné důvody k udělení výjimky pro umístění studny blíže ke komunikaci ve srovnání s předepsanými minimálními hodnotami.

**Posouzení vodoprávního úřadu:**

V souladu s § 140 odst. 1 správního řádu vedl vodoprávní úřad společné řízení ve věci žádosti o povolení výjimky došlé pod dne 6.12.2022 a o žádosti o povolení k odběru podzemní vody a o vydání společného územního a stavebního povolení došlé pod č.j.: MKH/180070/2022 dne 6.12.2022 a vydává tedy společné rozhodnutí pod touto spisovou značkou.

Při posuzování žádosti o povolení výjimky z „OPVU“ stavební úřad zkoumal, zda jsou splněny podmínky, na které je v § 169 odst. 2 stavebního zákona možnost povolení výjimky vázána. Přitom zjistil, že z ustanovení **§ 24a odst. 2 písm. d)** vyhlášky č. 501/2006 Sb. je povolení výjimky dle § 26 totožného právního předpisu možné. Toto ustanovení stanoví, že nejmenší vzdálenost studny od zdroje možného znečištění, veřejné pozemní komunikace v málo prostupném prostředí činí 12 m. Žadatel uvedl, že požadavek na odstupovou vzdálenost 12 m není možné dodržet z důvodů hydrogeologických podmínek. Vodoprávní úřad při posuzování žádosti zjistil, že se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky bude dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu.

Stavba se dotýká zájmů chráněných vodním zákonem – jako povinný podklad pro rozhodnutí bylo doloženo stanovisko správce povodí, tj. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava s vlastní značkou PVL-76402/2022/240-Má ze dne 11.11.2022. Povinnost mít toto stanovisko vychází z vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Stanovisko správce povodí zahrnuje stručný popis záměru, popis dotčeného vodního útvaru a závěr, že uvedený záměr je možný, neboť lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Správce povodí souhlasí s povolovaným záměrem bez podmínek.

Podmínky dalších výše jmenovaných dotčených orgánů a účastníků řízení byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí.

Povolení k nakládání s vodami bylo vydáno na časově omezenou dobu, v souladu se zněním § 9 odst. 1 vodního zákona a v souladu s obvyklou rozhodovací praxí v obdobných případech v rozsahu žádosti.

Užívání předmětného vodního díla, v souladu s ustanovením § 119 odst. 1 stavebního zákona, nevyžaduje vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

Stavební záměr se nachází na západním okraji místní části Mělník obce Úžice, která nemá platný územní plán. Stavební záměr se nachází na pozemku stavebníka, stavba vrtané studny je stavbou doplňkovou k rodinnému domu. Vlivem stavby budou dotčeny pouze pozemky určené pro stavbu, sousední pozemky a stavby budou stavbou ovlivněny pouze nepřímo.

Podle § 96b odst. 1 písm. e) stavebního zákona se k této stavbě závazné stanovisko orgánu územního plánování nevydává.

Dále vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměrem nebude znemožněno dosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost ve správním řízení a posoudil ji podle § 94o stavebního zákona a § 115 vodního zákona a z dalších hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, stavebního zákona a v jejich prováděcích předpisech, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení, které vydal podle a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníkem řízení o povolení k odběru podzemní vody je dle § 115 odst. 16 vodního zákona pouze žadatel, obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí a případně občanské sdružení.

Účastníci společného územního a stavebního řízení ve věci vrtané studny jsou určeni ustanovením § 94k stavebního zákona, tj.:

- dle § 94k písm. a) stavebník a písm. d) vlastník předmětného pozemku,
- dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,
- dle § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle § 81 a následujících správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručением stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. V případech doručování veřejnou vyhláškou se podle § 25 odst. 2 správního řádu písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.

**Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce úřadu obce Úžice po dobu 15 dnů.** Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu bude oznámení též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a **vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora.** Dnem vyvěšení je pak první den vyvěšení písemnosti na úřední desce MěÚ Kutná Hora. **Rozhodnutí s vyznačeným datem vyvěšení a sejmutí zašle obec Úžice zpět na adresu zdejšího odboru.**

Ing. Martina Pospíšilová  
oprávněná úřední osoba  
referent odboru

**VYVĚŠENO dne:**  
*Razítko, podpis*

**SEJMUTO dne:**  
*Razítko, podpis*

Ve vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského č.j. SBS 48168/2022/OBÚ – 02/1 ze dne 2.11.2022 je uveden požadavek ohlásit zahájení činnosti prováděné hornickým způsobem OBÚ minimálně 8 dní před zahájením prací.


#### **Doporučení hydrogeologa:**

**Před zahájením vrtných prací, v jejich průběhu a po jejich ukončení bude provedeno protokolární měření hladiny podzemní vody v okolních studnách za účelem dokumentace vlivu vrtných prací na hladinu podzemní vody. Žadatel v dostatečném termínu (min týden předem) seznámí s termínem konání vrtných prací vlastníky nejbližších okolních studní, na nichž má být měření hladiny podzemní vody provedeno. V průběhu vrtných prací nemůže být realizován odběr v monitorovaných studnách. V případě mimořádných situací bude hloubení díla zastaveno a bude neprodleně informován odpovědný hydrogeolog, který navrhne další postup.**

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 5 ve výši 5000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč, celkem 5300 Kč byl zaplacen dne 10.1.2023.

#### **Grafická příloha: Umístění studny (odstupové vzdálenosti):**



#### **Účastníci řízení o povolení k odběru podzemní vody dle § 115 odst. 16 vodního zákona**

Denisa Jásková, Kutnohorská č.p. 809, Kostelec nad Černými lesy, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy  
Obec Úžice, IDDS: nwpakry

#### **Účastníci společného řízení dle § 94k stavebního zákona a o povolení výjimky**

Denisa Jásková, Kutnohorská č.p. 809, Kostelec nad Černými lesy, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy  
Obec Úžice, IDDS: nwpakry

Miroslav Severyn, Jezeřanská č.p. 1173, Kolín V, 280 02 Kolín 2

Tomáš Fiala, Mělník č.e. 1001, Úžice, 285 06 Sázava

Jana Kaňková, Mělník č.p. 47, Úžice, 285 06 Sázava

Ing. Roman Cikryt, Klausova č.p. 1357/13c, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515  
Eva Cikrytová, Klausova č.p. 1357/13c, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515  
František Havlín, Jezeřanská č.p. 1173, Kolín V, 280 02 Kolín 2  
Josef Bareš, Sklářská č.p. 304, 285 06 Sázava  
Tomáš Fiala, Mělník č.e. 1001, Úžice, 285 06 Sázava  
Drahomíra Fialová, Mělník č.e. 1001, Úžice, 285 06 Sázava  
Bc. Roman Wojcik, Mělník č.p. 35, Úžice, 285 06 Sázava  
Pavla Wojciková, Mělník č.p. 35, Úžice, 285 06 Sázava

### **Ostatní**

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf  
Městský úřad Uhlířské Janovice, odbor životního prostředí a výstavby, IDDS: fpcbau2  
Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území města Prahy a kraj Středočeský, IDDS: ixaaduf

### **K vyvěšení na úřední desce po dobu 30 dní:**

Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, IDDS: w2nhuj7  
Obec Úžice, IDDS: nwpakry