



V Kutné Hoře dne: 30.5.2023

Spis. zn.: 034189/2023/ZPR/VaK

Č.j. MKH/068101/2023

Vyřizuje: Ing. Vančurová

Telefon: 327 710 267

E-mail: vancurova@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 13.3.2023 podala

Obec Horka II, IČO 00236071, Horka II 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

s c h v a l u j e

podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích:

Kanalizační řád splaškové kanalizace a ČOV pro obec Horka II

(dále jen "kanalizační řád"), vypracovaný společností RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, v květnu 2021 pro provozovatele kanalizace obec Horka II.

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Drobné změny či aktualizace kanalizačního řádu budou předkládány písemnou formou vodoprávnímu úřadu na vědomí.
2. V případě podstatných změn podmínek, za kterých byl kanalizační řád vydán, bude vodoprávní úřad požádán o nové schválení kanalizačního řádu.
- 3. Kanalizační řád se schvaluje do 31.12.2033.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Horka II, Horka II 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Odůvodnění:

Dne 13.3.2023 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Kanalizační řád se vztahuje pouze na vypouštění odpadních vod do tlakové stokové sítě v obci Horka II vč. místní části Buda, s čištěním odpadních vod na ČOV Horka II. Do kanalizačního systému pro veřejnou potřebu mohou být vypouštěny pouze odpadní vody v míře znečištění a v množství stanoveným kanalizačním řádem. Jelikož v obci Horka II je oddílná splašková kanalizace, mohou být do systému vypouštěny pouze splaškové odpadní vody, je tedy nutné vyloučit odvádění dešťových vod do kanalizačního systému.

Do kanalizace není dovoleno:

- vypouštět odpadní vody přes septiky ani přes žumpy
- vypouštět dešťové a jiné balastní vody

V obci se nevyskytují významní producenti, napojeni jsou pouze obyvatelé a drobní živnostníci (bez zvýšené produkce odpadních vod), např. restaurace, prodejna a obecní úřad.

V obci Horka II je tlaková splašková kanalizace a ČOV pro **480 EO**. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do významného vodního toku Sázava.

Hlavní stoky tlakové kanalizace – celková délka	3989,3 m.
Podružné stoky tlakové kanalizace – celková délka	2241 m.
Domovní přepouštěcí šachty – celkový počet	132 ks.
ČOV	1 ks.
Potrubí v areálu ČOV – obtok ČOV	18 m.
- Stoka O	125 m.
- Vodovod	80,7 m.

Tlakový systém tvoří větvená síť hlavních tlakových řadů a navazujících podružných řadů k jednotlivým domovním čerpacím stanicím. Domovní čerpací stanice je sestavena z čerpací šachty a technologické jednotky napájené elektrickou energií z domovního elektrorozvaděče připojované nemovitosti.

Kanalizační řád byl vypracován společností RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích a vyhlášky č. 428/2001 Sb. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Kristýna Vančurová
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Tato vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora a úřední desce Obecního úřadu Horka II po dobu 15 dní.

VYVĚŠENO dne:
Razítko, podpis

SEJMUTO dne:
Razítko, podpis

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Obec Horka II, IDDS: 9pwb4n9

ostatní

Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, IDDS: w2nhuj7